




PARTER



SCHEMATY POŁĄCZEŃ



- rurociągi chłodnicze w fabrycznej izolacji
- jednostki wewnętrzne ściennie sterowane pilotem bezprzewodowym
- odprowadzenie skroplin na zewnątrz (w miarę możliwości do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez rury spustowe)
- ostateczne usytuowanie jednostek klimatyzacji uzgodnić z użytkownikiem

Montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta, warunkami technicznymi.

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej do pomieszczenia basenowego. | | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych w Słupi ul. Katowicka 8 | | | | |
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Uprawnienia | Podpis |
| Projektant | inz. Stawomir Rabiega | Sanitarna | 4/1/7131-2/84/2001 | |
| Projektant | | | | |
| Sprawdził | | | | |
| Nr rys. | S4 | Nr str. | 15 | Data: 03.2023 |
| skala 1:50 | Rzut parteru (biura) – klimatyzacja. | | | |