

Grudziądz dnia: 2025-06-03

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.12.2025

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej nr 040145C - ul. Orla w Białym Borze, gm. Grudziądz wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Bór"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie części zadania w technologii ciśnieniowej opartej o indywidualne przepompownie ścieków?

Technologia wysokociśnieniowa znacząco upraszcza projektowanie, oraz wykonanie magistral kanalizacyjnych. Metody bezwykopowe wpływają na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji oraz uciążliwości dla mieszkańców.

W ul. Orlej objętej projektowaniem są wykonane trwałe nawierzchnie dróg i chodników. Realizacja kanalizacji grawitacyjnej w tych warunkach wiąże się z długotrwałymi pracami ziemnymi, głębokimi wykopami i koniecznością odtworzenia nawierzchni. Szacowany koszt wykonania kanalizacji grawitacyjnej będzie dwukrotnie wyższy od kanalizacji ciśnieniowej opartej o indywidualne wyporowe pompownie ścieków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie kanalizacji ciśnieniowej w sytuacji, gdy wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest niemożliwe (spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej, występujący wysoki poziom wód gruntowych itp.). Jednakże główną metodą odprowadzenia ścieków winna być kanalizacja grawitacyjna. Sposób odprowadzenia, tj. metodę należy na każdym etapie konsultować z Zamawiającym.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Dyglewicz