

Pytania i odpowiedzi

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podkładu grubowarstwowego z dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej jedynie pod gramy podwórkowymi, z wyłączeniem jezdni miasteczka?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie jezdni miasteczka rowerowego bez podkładu grubowarstwowego.

Czy do zestawu znaków pionowych powinny zostać dołączone znaki poziome, piktogramy z materiału termoplastycznego wykonane na podkładzie z dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej, zgodnie z dołączonym projektem w ilości 30 szt.?

Tak, należy skalkulować i wykonać znaki poziome z materiału termoplastycznego na podkładzie z dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej, zgodnie z projektem w ilości 30 szt.

WÓJT GMINY DĄBROWA

Marcin Barczykowski