Kabel zasilający rozdzielnicę wiaty R1
YKY 5x10mm²

Kabel zasilający oświetlenie zewnętrznego
YKY 5x6mm²

Kabel zasilający oświetlenie małej wiaty
YKY 3x1,5mm²
Wewnątrz małej wiaty kabel prowadzić natynkowo w rurkach instalacyjnych

Kabel zasilający i komunikacyjny wagi:
YKY 3x2,5mm² + LiYCY 6x0.75mm² (ekranowany)
prowadzony wspólnie w rurze osłonowej DVK Ø50
Dokładną lokalizację punktu zasilania ustalić po otrzymaniu DTR urządzenia.

Kabel zasilający 1 sterowniczy bramy:
YKY 3x2,5 mm² + YKSY 4x1,0mm²
prowadzony wspólnie w rurze ochronnej
Dokładną lokalizację punktu zasilania ustalić po otrzymaniu DTR urządzenia.

Kabel zasilający oświetlenia zewnętrznego
YKY 5x6mm²

Kabel zasilający oświetlenia zewnętrznego
YKY 3x6mm²

Kabel zasilający napis powitalny
YKY 3x1,5mm² wprowadzić w przestrzeni tylnej zabudowy wiatrza i zasilić przygotowany zasilacz LED 230V/12V DC

Kabel zasilający RG
YKY 4x16mm²

Napis powitalny

Waga

±0.00 = 171.3 m.n.p.m.

±0.00 = 171.20 m.n.p.m.

±0.00 = 171.20 m.n.p.m.

2x RURA OSŁONOWA DVK ⌀50
+RHDPE Ø 32x2,9

RURA OSŁONOWA DVK ⌀50

2x RURA OSŁONOWA DVK ⌀50

RURA OSŁONOWA DVK ⌀50

RURA OSŁONOWA DVK ⌀50