



## Gmina Nowa Karczma

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9

Tel. 58-687-71-27

www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 08.07.2021 r.

Znak sprawy: RRG.271.2.2021.RJ

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SKRZYDŁOWO**”.

#### **ZAPYTANIE NR 1**

Pytanie do przetargu - w projekcie określono gr. warstwy wiążącej na 5 cm, natomiast w przedmiarze przyjęto 4 cm.

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć warstwę gr. 5 cm.

#### **WYJAŚNIENIE NR 1**

Należy przyjąć warstwę wiążącą o grubości 5 cm

#### **ZAPYTANIE NR 2**

Pytanie do przetargu - w projekcie określono gr. podbudowy z kruszywa na 22 cm, natomiast w przedmiarze przyjęto 20 cm.

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć gr. 22 cm.

#### **WYJAŚNIENIE NR 2**

Należy przyjąć podbudowę z kruszywa o grubości 22 cm

Ponadto zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany treści SWZ:

- 1) W ust. 13.10 i 14.1 dzień składania i otwarcia ofert zmienia się z 09.07.2021 na 13.07.2021.
- 2) W ust. 15.1 dzień upływu terminu związania ofertą zmienia się z 07.08.2021 na 11.08.2021.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Wojciech Bronk  
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/nowa\\_karczma](https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma)