

poziom por.28,00 m n.p.m.														
Węzeł		S11												S12
Rzędna terenu [m n.p.m.]	34,60				34,60	34,50		33,80		34,96		35,02		34,64
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	31,99						32,04						32,09	32,10
Zagłębienie dna [m]	2,61													2,54
Odległość [m]	432,20			441,10	442,70	443,20	445,20	446,70		451,50		455,20	456,20	458,40	460,20
Opis terenu							W				Ch				

SCHEMAT DOBORU RURY OSŁONOWEJ



DOBÓR PŁÓZ NA PODSTAWIE KALKULATORA FIRMY "INTERGRA"

ŚREDNICA RUROCIĄGU PRZEWODOWEGO	ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ	DLUGOSC RURY OSŁONOWEJ	TYP PŁOZY	WYSOKOŚĆ PŁOZY	ILOŚĆ ELEMENTÓW NA 1 OBW.	ILOŚĆ OBWODÓW	LUZ	ROZSTAW PŁÓZ	MANSZETA
PVC 400 mm	STAL DN 600mm	17,30m	TR	90mm	12 szt	15 obw.	16mm	0,15m od poczatku i końca rury miedzy płozami około 1,02m	TYPU N 400/600

HYDRO Piotr Rynkowski
ul. Szczecińska 58C 76-200 Słupsk

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI GŁOBINO

NAZWA RYSUNKU:	SKALA [y/x]: 1: 100/200	RYS. NR 3.6
PROFIL SZCZEGÓŁOWY PRZEJŚCIE POD ROWEM NR 1		

PROJEKTANT BR. SANITARNEJ:
BOGDAN SIKORSKI
DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH UZBROJENIA TERENU
A/NB/8300/111/78
DATA: 05.2022

SPRAWDZAJĄCY BR. SANITARNEJ:
MAREK NIEWIAROWSKI
W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
UAN 8346/278/89
DATA: 05.2022