

Słupsk, dn. 20.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Słupsku
Wydział Geodezji i Kartografii
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
tel. 0-59 84-18-722

Znak sprawy: GK.6630.126.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 20.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725)

Przedmiot narady:	Przebudowa i modernizacja, budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głobino.
Lokalizacja:	Gmina: Słupsk Obr b: Głobino, dz.: 1/3, 1/8, 1/10, 1/14, 1/16, 2/4, 2/5, 25/4, 25/5, 28/1, 28/2, 29/2, 38/2, 131/1, 131/2, 131/3, 132/1, 132/7, 133/3, 133/4, 135/1, 135/2, 137, 138/3, 138/4, 140, 141/1, 141/2, 141/5, 142/1, 142/4, 142/5, 143, 145/3, 145/4, 146/11, 146/13, 146/22, 146/29, 146/30, 152/5, 155, 207, 208/1, 208/10, 208/20, 209/1, 211/1, 212/3, 212/4, 212/5, 212/41, 213, 214/2, 214/3, 215, 216/2, 216/4, 216/5, 217, 232/6, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/6, 238/13, 250, 251, 252, 256, 261, 268, 274, 277, 281, 294/2, 295/2, 295/3, 296/1, 296/2, 307, 310, Obr b: Płaszewko, dz.: 154/6, 155
Wnioskodawca:	RYNKOWSKI PIOTR ul. Szczecińska 58c, 76-200 Słupsk
Inwestor:	GMINA SŁUPSK ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
Przewodniczący:	Emiliana Bach
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.03.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA O wietlenie Sp. z o.o. o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie 1. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty (w tym	KRZYSZTOF DUMANOWSKI

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 20-04-2022 11:38:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>1. Wykonawca zobowi zuje si pokry wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla o wietleniowego) poniesione przez Energa O wietlenie sp. z o.o., w wyniku prowadzonych przez niego prac.</p> <p>2. W miejscach skrzy owa odkopane kable elektroenergetyczne osłoni rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP –E004.</p> <p>3. Rozpocz cie robót zgłosi na 7 dni do Energa O wietlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bli szych szczegółów wyst pienia kolizji, zbli e z urz dzeniami elektroenergetycznymi.</p> <p>4. Przy wykonywaniu robót, napotkane urz dzenia energetyczne traktowa jako czynne (pod napi ciem mog ce grozi pora eniem) – zachowa szczególne warunki bezpiecze stwa i natychmiast powiadomi wła ciciela urz dze .</p> <p>5. Na skrzy owaniach i zbli eniach projektowanych sieci z istniej c sieci Energa O wietlenie Sp. z o.o. prace wykonywa z zachowaniem szczególnej ostro no ci, sprz tem r cznym oraz Norm SEP-E-004</p> <p>6. Odkryte kable podlegaj etapowemu odbiorowi przez Energa O wietlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczt elektroniczn).</p> <p>7. Zachowa odległo ci projektowanej zabudowy od istniej cych linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.</p> <p>8. Ewentualne usuni cie istniej cych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.</p> <p>9. Przed rozpocz ciem robót wykopa przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istniej cych kabli energetycznych.</p> <p>10. Zachowa odst p od infrastruktury o wietlenia drogowego min 1 m.</p> <p>Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl</p>	
2	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne UZGODNIENIE NR 2986 Z DNIA 06.04.2022 r.</p> <p>Uwaga główna:</p> <p>1. Zgodnie ze wcze niejszymi zaleceniami (a tego nie zrobiono) na istniej ce kable Sn-15kV, Nn-0.4kV, przebiegaj ce w pobli u projektowanych studni (nie zachowane przepisowe odległo ci tj. 0.5m) nale y przewidzie zało enie przepustów ochronnych dwupołkowkowych typu Arot SRS 160, 110 - dz. nr 210, 211/1, teren przy szkole. Przepusty uj na wszystkich roboczych egzemplarzach projektu oraz w kosztorysie, specyfikacji przetargowej.</p> <p>2. Nale y szczegółowo zaznaczy skrzy owanie projektowanej kanalizacji z istniej cym kablem Sn-15kV - dz. nr 207 (unikni cie ewentualnego uszkodzenia kabla na etapie realizacji inwestycji). Kabel na mapie pokazany niefortunnie jako skre lony a tak naprawd "krzy yki" oznaczaj 2 słupy linii napowietrznej Sn-15kV.</p> <p>3. Na całej trasie projektowanej inwestycji w pobli u istniej cych kabli Sn-15kV i Nn-0.4kV nale y przed przyst pieniem do prac ziemnych wykona przekopy kontrolne celem lokalizacji ww kabli. Prace zwi zane z zało eniem przepustów na kable wykonywa pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.</p> <p>4. Uwagi i zalecenia główne jaki dodatkowe nale y wnie do opisu technicznego przedmiotowego projektu.</p> <p>Dodatkowo:</p> <p>1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzy owania b d zbli enia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nale y powiadomi Energ -Operator SA – Rejon Dystrybucji w Słupsku, na 14 dni przed ich rozpocz ciem – tel. 0598416119, 8416134. Ww zgłoszenie jest niezb dne dla uzyskania instrukta u i dopuszczenia do pracy.</p>	ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowa(a): Emiliana Bach, dn. 20-04-2022 11:38:57

Je eli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecz ci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – mo na go zweryfikowa tylko odpowiednim programem

		<p>2.Szczegółów lokalizacji istniejących linii kablowych ustalić metod przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury specjalistycznej - mogą wystąpić różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>3.Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać rękoczynnie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołkowymi.</p> <p>4.W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyłączy czy z istniejącymi kablami należy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0.5 m.</p> <p>5.W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.</p> <p>6.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dławiarki, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżenia do czynnych linii napowietrznych - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</p> <p>7.W miejscach prowadzenia robót mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne nie będące na miejscu z których to właśnie cieciami należy uzyskać oddzielne uzgodnienie.</p> <p>8.W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsiębiorstwo nasze przystąpić do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.</p> <p>9.Przy niwelacji terenu należy doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektroenergetycznych. W razie niezachowania ww głębokości należy urządzenia będące w ziemi zagłębować lub ułożyć w przepustach ochronnych dwupołkowych.</p> <p>10.Powyższe zalecenia-uwagi należy uwzględnić w części opisowej poszczególnych branż realizujących dane zadanie.</p> <p>Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.</p> <p>Uzgodnienie uważane jest przez okres 2-letni.</p>	
3	GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL.WAŁOWA 47 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	ROBERT MICZEWSKI
4	GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W POZNANIU ul. Grobla 15, 61-859 Poznań elektroniczny	Stanowisko pozytywne	JANUSZ WESOŁOWSKI
5	HAWA TELEKOM SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Marcin Kłoczko
6	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszcze Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	MAZOVIA Investment Sp. z o.o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>1. Prace ziemne w pobliżu zbliżenia do skrzyżowania z kanalizacją kablową wykonywać rękoczynnie, odkrytą kanalizację zabezpieczyć przed uszkodzeniem.</p> <p>2. Szczegółów lokalizacji kanalizacji kablowej ustalić metod</p>	KAROL STASZEWSKI

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 20-04-2022 11:38:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>poprzecznych przekopów kontrolnych. Kolizje z kanalizacją kablową podlegają odbiorowi przed ich zasypaniem poprzez podpisanie protokołu, osoba odpowiedzialna:</p> <p>Piotr Zajczkowski tel. 661601909; e-mail: piotr@sml.pl</p> <p>3. O przystąpieniu do prowadzenia prac w miejscach zbliżenia lub skrzyżowania z kanalizacją kablową należy powiadomić pisemnie lub e-mail na adresy z pkt. 6</p> <p>4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja lub kabel) w wyniku prac odpowiedzialny jest wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie, wykonawca/inwestor zostanie obciążony kosztami naprawy i opłat za powstałe z jego winy straty.</p> <p>4. Uzgodnienie ważne dwa lata. W przypadku zmiany trasy uzgodnienie traci ważność.</p> <p>6. Kontakt: Romera 3, 76-200 Słupsk; e-mail: geodeta@sml.pl</p>	
8	Orange Polska S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Treść uwag załączona przy protokole:</p> <p>1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Słupsku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane sieci gazowe lub uszkodzenia sieci gazowej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Słupsku ul. S. Moniuszki 1.</p> <p>3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ostrożnie.</p> <p>5. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8 - 1,2 m.</p> <p>6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.IV.2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.</p>	ANDRZEJ PLEWA
10	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna elektroniczny	Stanowisko pozytywne	marcin wisniewski
12	POTEGOWO MASHAV SP. Z O. O. ul. Twarda 18/XXIV p. 00-105 Warszawa elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13		Stanowisko pozytywne	ANDRZEJ LED

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 20-04-2022 11:38:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Wzrost Teleinformatyczny Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 66 76-200 Słupsk elektroniczny		
14	Urząd Gminy Słupsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	MICHAŁ POTRACKI
15	Wodociąg Słupsk Spółka z o.o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne „WODOCIĄG SŁUPSK” Sp. z o.o. Słupsk 20.04.2022 r.</p> <p>Uzg. nr 40-S/ul/2022 GK.6630.126.2022</p> <p>Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej przebudowy i modernizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głębino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210, gm. Słupsk</p> <p>Trasę projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po spełnieniu poniższych uwag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia j.w. z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym – magistrala Dn 600mm i kanalizacji sanitarnej należy zachować wymagane przepisami odległości – roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności; 2. na etapie realizacji należy zachować normatywne odległości pomiędzy projektowaną i istniejącą infrastrukturą; 3. za uszkodzenia infrastruktury wodociągowej (magistrala Dn 600mm) i kanalizacji sanitarnej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt; 4. przed wykonaniem przewiertów sterowanych i przecisków należy wykonać wykopy punktowe w celu stwierdzenia rzeczywistych warunków posadowienia infrastruktury kanalizacyjnej; 5. trasę projektowanej infrastruktury należy uzgodnić z ZGK Jezierzycze; 6. o terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić spółkę „Wodociąg Słupsk”. <p>W zakresie kanalizacji sanitarnej niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przebiegu trasy sieci i nie upoważnia do budowy – wymagane jest uzgodnienie techniczne zgodnie z naszymi warunkami technicznymi.</p> <p>W przypadku zmiany projektu, przed przystąpieniem do wykonawstwa należy go ponownie uzgodnić w spółce „Wodociąg Słupsk”.</p> <p>Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku.</p>	KACPER WERECKI, BERNARD STUDZINSKI
16	Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku ul. Do studzienki 45, 80-206 Gdańsk elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Planowana sieć kanalizacji sanitarnej jest zgodna z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz</p>	ANDRZEJ HANIECKI

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 20-04-2022 11:38:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.	
17	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. uzgadnia spraw b d c przedmiotem narady, z zastrzeżeniem:</p> <p>1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z sieciami i urządzeniami wodocigowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywane recznie.</p> <p>2. W miejscach kolizji wzdłużnych i poprzecznych z sieciami i urządzeniami wodocigowymi oraz sieciami i urządzeniami kanalizacji deszczowej, zastosowanie rury ochronne dla projektowanych przewodów.</p> <p>3. Zachowanie wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji deszczowej.</p> <p>4. Za uszkodzenia sieci i urządzeń wodocigowych oraz kanalizacji deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca i jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.</p> <p>5. W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed przystąpieniem do wykonawstwa należy ponownie uzgodnić w spółce ZGK Jezierzycy.</p> <p>6. Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 roku.</p>	DAMIAN MALINOWSKI
18	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e 76-200 Słupsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		RYNKOWSKI PIOTR

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 20-04-2022 11:38:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).