



DOBÓR PŁÓZ NA PODSTAWIE KALKULATORA FIRMY "INTERGRA"

ŚREDNICA RUROCIĄGU PRZEWODOWEGO	ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ	DŁUGOŚĆ RURY OSŁONOWEJ	TYP PŁOZY	WYSOKOŚĆ PŁOZY	ILOŚĆ ELEMENTÓW NA 1 OBW.	ILOŚĆ ODWODÓW	LUZ	ROZSTAW PŁOZ	MANSZETA
PVC 400 mm	STAL DN 600mm	38,40m	TR	90mm	12 szt	29 otw.	16mm	0,15m od poczatku i końca rury między pierami około 1,17m	TYPU N 400/600
PVC 400 mm	STAL DN 600mm	21,50m	TR	90mm	12 szt	17 otw.	16mm	0,15m od poczatku i końca rury między pierami około 1,32m	TYPU N 400/600
PVC 315mm	STAL DN 450mm	40,20m	R	42mm	8 szt	35 otw.	44mm	0,15m od poczatku i końca rury między pierami około 1,20m	TYPU N 300/450
PVC 315 mm	STAL DN 450mm	30,00m	TR	50mm	9 szt	24 otw.	28mm	0,15m od poczatku i końca rury między pierami około 1,38m	TYPU N 300/450
PVC 315 mm	STAL DN 450mm	19,10m	TR	50mm	9 szt	16 otw.	28mm	0,15m od poczatku i końca rury między pierami około 1,10m	TYPU N 300/450

HYDRO
Piotr Ryszkowski
ul. Szczecińska 58C 76-200 Słupsk

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁOBINO

NAZWA RYSUNKU: PROFIL SZCZEGÓŁOWY PRZEJŚCIE OD S60 DO S63 | SKALA [y/x]: 1: 100/200 | RYS. NR 3.16

PROJEKTANT ISC. SANITARNEJ:
BOGDAN SIKORSKI
DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH I CIEPŁOWYCH I IZOLACJI TERMICZNYCH
A/NB/8300/11/78
DATA: 05.2022

SPRAWDZAJĄCY BR. SANITARNEJ:
MAREK NIEWIAROWSKI
W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
UAN 8346/278/89
DATA: 05.2022