

07.03.2022 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE
Nr ewidencyjny: 15/S/2022

P.B. budowy kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przełączeniem przyłączy kanalizacyjnych wzdłuż ul. Głównej w m. Głobino, gm. Słupsk.

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do następujących uwag:

1. **Dla budowy sieci i przyłączy Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane.**
2. Poszczególne etapy robót zgłaszać w ZGK Jezierzycze Sp. z o.o.: **KAN. SANITARNA – tel. (059) 847-39-16 lub 509 966 033.**
3. **Należy przedstawić sposób zapewnienia ciągłości przepływu oraz odbioru ścieków od wszystkich odbiorców przyłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej na czas wykonywania robót.**
4. **Kaskady wewnętrzne realizować poprzez montaż trójnika na bosym końcu rury z przełotem skierowanym w poziomie oraz z odejściem trójnika w kierunku kinety studni.**
5. **Należy przedstawić inwestorowi pisemne zgody wszystkich właścicieli działek, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna na planowany przebieg uzbrojenia oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają projektowane sieci.**
6. **Roboty kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgłosić do odbioru w ZGK Jezierzycze Sp. z o.o. – należy wykonać próbę szczelności w obecności przedstawiciela spółki „ZGK Jezierzycze”.**
7. **Dla studni kanalizacyjnych należy zastosować włązy zgodne z normą PN-EN-124:2000.**
8. **Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem w terenie, które wystąpią na etapie wykonawstwa, projektant zobowiązany jest uzgodnić z Wykonawcą i przedstawicielem spółki „ZGK Jezierzycze”.**
9. **Do końcowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w ZGK Jezierzycze Sp. z o.o.:**
 - a) Dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót. Winna ona zawierać mapę w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem współrzędnych punktów,
 - b) Protokół odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, materiały itp.).

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie spółkę „ZGK Jezierzycze”.

Powyższe uzgodnienie traci swą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury
inż. Remigiusz Łyszyk

pieczęć i podpis