

LEGENDA :

	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA n/t - 1 szt		OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 3100lm, 23 W, IP20 - 16 szt DO SUFITU MODUŁOWEGO		GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE, 2xRJ45 kat.6 UTP - 1 szt		CZUJKA PIR - 4 szt
SOA/PWP	PUNKT DOSTĘPU - SZAFA RACK 6U n/t - 1 szt		OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 5000lm, 37 W, IP65, n/t - 2 szt		WYPUST ELEKTRYCZNY 1-faz. 230V - 6 szt	WI-FI	PUNKT DOSTĘPOWY (802.11AX WI-FI 6, PASMA 2,4 I 5 GHZ + ZASILACZ POE) - 2 SZT
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY IP20 p/t - 8 szt		OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED 4550lm, 47 W, IP65 - 4 szt		WYPUST ELEKTRYCZNY 1-faz. 400V - 6 szt	CA	CENTRALA SSWIN - 1 szt
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY IP44 p/t - 4 szt	EW	Oprawa ewakuacyjna 1h, IP40, montaż naścienny/nastropowy - 2 szt		GNIAZDO ELEKTRYCZNE 1-faz. 230V p/t - 43 szt	ALARM	MANIPULATOR SSWIN - 1 szt
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY IP65 p/t - 2 szt	AW1	Oprawa awaryjna 1h, IP40, 250 lm, montaż nastropowy/dostropowy - 8 szt		GNIAZDO ELEKTRYCZNE 1-faz. 230V, IP44 - 7 szt	SOA	SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY SSWIN - 1 szt
IP65 IP44	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 5000 lm, 37 W, IP65 n/t - 2 szt	AW2	Oprawa awaryjna 1h, IP65, 335 lm, do montażu na zewnątrz - 2 szt		GNIAZDO ELEKTRYCZNE 1-faz. 230V, IP65 - 4 szt	PWP	PWP - PRZYCISK POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU - 1 szt RPWP - URZĄDZENIE WYKONAWCZE PWP (63A) - 1 szt

Wysokość montażu jeżeli nie zaznaczono inaczej:
- gniazda pomieszczenia ogólne 0,3m
- gniazda pomieszczenia techniczne, łazienki 1,2m
- wysokość montażu łączników 1,20m
- prowadzić bierzącą koordynację międzybranżową
- wykonać dokumentację fotograficzną instalacji ulegających zakryciu

Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć w klasie odporności o wytrzymałości ogniowej, takiej samej jak ściana lub strop oddzielenia pożarowego.

ORIENTACJA :

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków
PB : xx : xx : xx
arkusz rysunku
nr rewizji
nr rysunku
kod branży
faza projektu

Jednostka projektowa:
Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jonkowo Gdańskie

MONOLIT BUDOWNICTWO

Inwestor: GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

Inwestycja: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłowo

Adres: ul. Żuławska, 82-100 Nowy Dwór Gd., działka nr 154, obręb: Orłowo 0011, jednostka ewidencyjna: Nowy Dwór Gdański

Przedmiot: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spec.:	Faza:
Elektryczna	Projekt Techniczny

Sanitarna:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Leszek Konkol	POM/0008/POOE/13	
Sprawdzający:			

Data:	Skala:	Numer rysunku:	Nr strony:
03.2024	1:75	PTW:E:01:R00:297x570	19

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)