



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.24.2024

Siechnice, dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem oprawa LED z podziałem na zadania**

Na podstawie 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

1. W związku z tym, że Zamawiający wymaga, by oprawa oświetleniowa posiadała badania wibracyjne, to czy może wskazać konstrukcje wsporcze na których występują wibracje sinusoidalne? Jeżeli Zamawiający nie posiada takich badań konstrukcji wsporczych, to wnosimy o rezygnację tego zapisu. Dodatkowo zwracamy na fakt:
 - a) po pierwsze że dotychczas montowane oprawy sodowe doskonale sprawdziły się w dotychczasowych warunkach,
 - b) po drugie – nowoczesna oprawy LED charakteryzują się małą wagą (do 6,0kg) i małą powierzchnią ekspozycji wiatrowej w porównaniu do starych opraw sodowych. Ponadto taki zapis świadczy o próbie ograniczenia konkurencji i wprowadzeniu nieuzasadnionego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zapisu „Raporty z testów wibracyjnych zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 wydany przez laboratorium posiadające akredytację PCA”.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część i wiążą Wykonawców. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Joanna Tulejko, tel. 71 786 09 78 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.


z up. BURMISTRZA
Paweł Jasięga
Zastępca Burmistrza

