

Załącznik nr 5 do umowy

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH**Część nr 2 ; Stacje uzdatniania wody kotłowej (JW 1551 Sieradz, kompleks 2617)****Budynek nr 28,100 i 11****zakres konserwacji serwisowej:**

Wg DTR lub instrukcji obsługi:

Zabezpieczenie bezawaryjnej pracy urządzenia stacji uzdatniania wody kotłowej przez wykonanie niezbędnych i wymaganych w instrukcji obsługi, DTR okresowych przeglądów i regulacji w zakresie wymaganych przez producenta:

pracy stacji uzdatniania wody kotłowej,

1. Przegląd stanu powierzchni powłoki filtrów oraz połączeń spawanych pod kątem wystąpienia nieciągłości w postaci pęknięć, naderwań, wżerów, itp.
2. Przegląd stanu połączeń śrubowych pod kątem ich szczelności, śrub, nakrętek, uszczelek.
3. Przegląd urządzeń kontrolno - pomiarowych pod kątem prawidłowości pracy.
4. Kontrola sterownika SUW.
5. Sprawdzenie dozowników środków chemicznych.
6. Oczyszczanie i sprawdzenie elementów głowicy(zaworów, inżektorów, turbin).
7. Sprawdzenie układu pobierania soli.
8. Sprawdzenie i regulacja intensywności płukania.
9. Skontrolowanie poprawności zaprogramowanych ustawień automatyki sterującej, z korektą nastaw.
10. Sprawdzenie drożności kanałów przelotowych i usuwania zanieczyszczeń.
11. Kontrola poprawności działania modułów elektronicznych.
12. Konserwacja mechanizmów napędowych.
13. Sprawdzenie drożności dysz i usuwania zanieczyszczeń.
14. Kontrola sterowania stacji uzdatniania(w razie potrzeby wprowadzenie zmian w programie).
15. Konserwacja mechanizmów napędowych.
16. Analiza wody surowej: twardość ogólna, pH.
17. Analiza wody uzdatnionej: twardość ogólna, pH.
18. W momencie stwierdzenia wadliwie działających elementów – wystawienie protokołu uszkodzenia wraz z wyceną usunięcia niesprawności.
19. Spisanie protokołu końcowego z wykonanych prac konserwacyjno-przeglądowych przy stacji uzdatniania wody.

Budynek nr 111
zakres konserwacji serwisowej:

Wg DTR lub instrukcji obsługi:

Zabezpieczenie bezawaryjnej pracy urządzenia stacji uzdatniania wody kotłowej przez wykonanie niezbędnych i wymaganych w instrukcji obsługi, DTR okresowych przeglądów i regulacji w zakresie wymaganych przez producenta: pracy stacji uzdatniania wody:

1. Przegląd stanu powierzchni powłoki filtrów oraz połączeń spawanych pod kątem wystąpienia nieciągłości w postaci pęknięć, naderwań, wżerów, itp.
2. Przegląd stanu połączeń śrubowych pod kątem ich szczelności, śrub, nakrętek, uszczelek.
3. Przegląd urządzeń kontrolno - pomiarowych pod kątem prawidłowości pracy.
4. Kontrola sterowników SUW.
5. Oczyszczanie i sprawdzenie elementów głowicy (zaworów, inżektorów, turbin) .
6. Sprawdzenie układu pobierania soli.
7. Sprawdzenie stanu złożeń filtracyjnych.
8. Sprawdzenie i regulacja intensywności płukania.
9. Skontrolowanie poprawności zaprogramowanych ustawień automatyki sterującej, z korektą nastaw.
10. Sprawdzenie drożności kanałów przelotowych i usuwania zanieczyszczeń.
11. Kontrola poprawności działania modułów elektronicznych.
12. Konserwacja mechanizmów napędowych.
13. Sprawdzenie drożności dysz i usuwanie zanieczyszczeń.
14. Kontrola sterowania stacji uzdatniania (w razie potrzeby wprowadzenie zmian w programie).
15. Konserwacja mechanizmów napędowych.
16. Analiza wody surowej: twardość ogólna, pH.
17. Analiza wody uzdatnionej: twardość ogólna, pH.
18. W momencie stwierdzenia wadliwie działających elementów – wystawienie protokołu uszkodzenia wraz z wyceną usunięcia niesprawności.
19. Spisanie protokołu końcowego z wykonanych prac konserwacyjno-przeglądowych przy stacji uzdatniania wody.

ZAMAWIAJĄCY.....
(pieczęć, podpis)**WYKONAWCA**.....
(pieczęć, podpis)