

ZAŁĄCZNIK NR 6

Roboty w zakresie studni kanalizacji deszczowej (lokalizacja studni została przedstawiona na załączonych mapach):

Lp	NR	Zakres prac
1	1	zaasfaltowana
2	1A (S6.1)	górna część studni – powyżej kręgów betonowych - do odbudowy wraz z wymianą zwieńczenia
3	2	regulacja
4	3 (S9.1)	odbudowa górnej części
5	4	montaż włazu
6	5	odbudowa górnej części
7	6	bez zwężki, wstawić płytę odciążającą + pierścień betonowy
8	7	wstawić płytę odciążającą, wymiana od zwężki
-	8	studnia w chodniku- do pozostawienia
9	9	górna część studni do wymiany + płyta odciążająca
10	10	podbudowa do wymiany
11	11	wstawić zwężkę + dystans + płyta odciążająca
12	12	
13	13	krąg do wymiany
14	14	studnia ceglana, góra do odbudowy
15	15	właz do wymiany
16	16	właz do wymiany
17	17	studnia fi 1200 głębokość 2,2 m, + wymiana przykanalika
18	18	studnia ok
19	19	do weryfikacji w czasie prac ze względu na brak możliwości otwarcia włazu
20	20	
21	21	właz zostawić
22	22	
23	23	
24	24	zostawić
25	25	właz do wymiany
26	26	właz samopoziomujący – pozostawić zabudowany

Roboty w zakresie wpustów kanalizacji deszczowej (lokalizacja wpustów została przedstawiona na załączonych mapach):

Lp	Zakres prac
W1	regulacja
W2	spoinowanie, regulacja, zostawiamy zwieńczenie
W3	spoinowanie, regulacja, zostawiamy zwieńczenie
W4	spoinowanie, regulacja, zostawiamy zwieńczenie
W5	przebudowa studzienki
W6	przebudowa studzienki
W7	studzienka do wymiany + przykanalik fi 160 4m PVC, zwieńczenie zostawić
W8	studzienka do wymiany, zostawiamy zwieńczenie
W9	podbudowa do wymiany, wymiana zwieńczenia
W10	podbudowa do wymiany, wymiana zwieńczenia

W11	do wymiany 2 krąg, podbudowa do wymiany, zwieńczenie do wymiany
W12	zwieńczenie do wymiany
W13	podbudowa + zwieńczenie do wymiany
W14	wpust ok
W15	podbudowa do wymiany
W16	podbudowa do wymiany
W17	brak podbudowy
W18	krąg do wymiany, regulacja, zwieńczenie zostawić
W19	pierścień do wymiany, regulacja, zwieńczenie zostawić
W20	wpust ok
W21	wpust ok
W22	do regulacji
W23	krąg do wymiany, zwieńczenie zostawić, do regulacji
W24	krąg do wymiany, zwieńczenie zostawić
W25	górna część do odbudowy, zwieńczenie zostawić, przykanalik do wymiany (studzienka do wymiany)