

Brzozów, dn. 08.03.2024 r.

ZP.272.6.2024

Zamawiający:

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

**Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.6.2024**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.6.2024 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w km 7+840 – 10+065 w m. Zmiennica i Jasionów**”.

**WYJAŚNIENIA i ZMIANY
treści Specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust 2 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z odpowiedziami/zmianami treści SWZ:

Nr:	Treść pytań i odpowiedzi/zmian:	Data udzielenia odpowiedzi/zmian:																
1	<p>Zamawiający działając na podst. art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje się zmiany treści SWZ – Przedmiar robót, w następujący sposób:</p> <p>W Przedmiarze robót [Poz. 1.11.2]:</p> <p><u>istniejący zapis:</u></p> <table border="1" data-bbox="279 1447 1214 1767"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót:</th> <th>Ilość:</th> <th>Jedn.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.11.2</td> <td><u>KNNR 6/606/3</u> Wykonanie ścieku typ korytkowy z elementów betonowych, wym. 35x50x10cm podsypka cementowo-piaskowa za chodnikiem w km 9+595-9+745 2*150 = 300,000000 w km 10+045-10+065 20 = 20,000000 w km 9+100 14 = 14,000000 w km 9+845 15 = <u>15,000000</u> 349,00</td> <td>349,00</td> <td>m</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>zastępuje się zapisem:</u></p> <table border="1" data-bbox="279 1861 1214 2020"> <thead> <tr> <th>Poz.</th> <th>Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót:</th> <th>Ilość:</th> <th>Jedn.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.11.2</td> <td><u>KNNR 6/606/3</u> Wykonanie ścieku typ korytkowy z elementów betonowych, wym. 50x50x15cm podsypka cementowo-piaskowa</td> <td>349,00</td> <td>m</td> </tr> </tbody> </table>	Poz.	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót:	Ilość:	Jedn.:	1.11.2	<u>KNNR 6/606/3</u> Wykonanie ścieku typ korytkowy z elementów betonowych, wym. 35x50x10cm podsypka cementowo-piaskowa za chodnikiem w km 9+595-9+745 2*150 = 300,000000 w km 10+045-10+065 20 = 20,000000 w km 9+100 14 = 14,000000 w km 9+845 15 = <u>15,000000</u> 349,00	349,00	m	Poz.	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót:	Ilość:	Jedn.:	1.11.2	<u>KNNR 6/606/3</u> Wykonanie ścieku typ korytkowy z elementów betonowych, wym. 50x50x15cm podsypka cementowo-piaskowa	349,00	m	06.03.2024 r.
Poz.	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót:	Ilość:	Jedn.:															
1.11.2	<u>KNNR 6/606/3</u> Wykonanie ścieku typ korytkowy z elementów betonowych, wym. 35x50x10cm podsypka cementowo-piaskowa za chodnikiem w km 9+595-9+745 2*150 = 300,000000 w km 10+045-10+065 20 = 20,000000 w km 9+100 14 = 14,000000 w km 9+845 15 = <u>15,000000</u> 349,00	349,00	m															
Poz.	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót:	Ilość:	Jedn.:															
1.11.2	<u>KNNR 6/606/3</u> Wykonanie ścieku typ korytkowy z elementów betonowych, wym. 50x50x15cm podsypka cementowo-piaskowa	349,00	m															

	w km 9+595-9+745 2*150 = 300,000000 w km 10+045-10+065 20 = 20,000000 w km 9+100 14 = 14,000000 w km 9+845 15 = 15,000000 349,00			
2	Pytanie Nr 2: Przedmiar robót zakłada wykonanie robót: 1.6.1 KNNR 6/308/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), BA AC- 16W, grubość po zagęszczeniu 7 cm, droga powiatowa 7+840 - 8+826 -przy istniejącym chodniku (8826-7840)*5,5 = 5 423,00 8+826-9+130 (9130-8826)*5 = 1 520,00 9+130-10+065 (10065-9130)*4,5 = 4 207,50 skrzyżowanie z DP2055R 105 = 105,00 1.6.2 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna),BA AC-11S, grubość po zagęszczeniu 3 cm, droga powiatowa 7+840 - 8+826 -przy istniejącym chodniku (8826-7840)*6 = 5 916,00 8+826-9+130 (9130-8826)*5 = 1 520,00 9+130-10+065 (10065-9130)*4,5 = 4 207,50 skrzyżowanie z DP2055R 105 = 105,00 Na załączonych rysunkach przekrojów poprzecznych w wyszczególnionych odcinkach widnieją inne grubości warstw niż w przedmiarach robót. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Odpowiedź: Poprawne grubości warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (wiążącej i ścieralnej) określone zostały w Przedmiarze robót. Zamawiający udostępnia w załączniku poprawione rysunki przekrojów poprzecznych. <u>Załączniki:</u> 1) Przekrój normalny w km 8+826 – 9+130 – poprawiony; 2) Przekrój normalny w km 9+130 – 10+065 – poprawiony.			08.03.2024 r.

Wyżej wymienione wyjaśnienia lub zmiany wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, należy uwzględnić w składanych ofertach.

*Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd*

w imieniu Zamawiającego: