

Prabuty, dnia 20.04.2021 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty>

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: Postępowania prowadzonego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na: Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Reymonta w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.14.2021.EFS.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1:

W zestawieniu stolarki zewnętrznej są drzwi DZ-3 w klasie odporności pożarowej EI60 z wgłębieniami na wzór istniejącej stolarki. Drzwi w takiej klasie odporności ppoż mogą być tylko płaskie. Proszę o informację jakie przyjąć drzwi do wyceny.

ODPOWIEDŹ 1:

Można przyjąć drzwi pełne - płaskie w klasie odporności pożarowej EI60.

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część i wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach
Wanda Angielska – Koniszewska