

GK.ZP.271.06.2024

Przywidz, dnia 19.07.2024 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Przywidz oraz Stara Huta wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

1. Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wbudowana rura PE czy PERC oraz jakiej średnicy 110 mm czy 160 mm.

Odpowiedź: . PERC SDR 17 I ŚREDNICA 160MM

2. Prosimy o doprecyzowanie czy należy przyjąć hydranty podziemne zgodnie ze specyfikacją techniczną, czy hydranty nadziemne zgodnie z projektem.

Odpowiedź: HYDRANTY NADZIEMNE - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

3. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu?

Odpowiedź: NIE POSIADA

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski