

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 02.04.2024r.

Oznaczenie postępowania: Budowa toru sprawnościowego OCR na nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z elementami małej architektury zlokalizowanymi przy ul. Cmentarnej/Gniewkowskiej/Płowieckiej w Bydgoszczy (Program BBO).

Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń o przekroju konstrukcji kwadratowej 90x90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie konstrukcji urządzeń toru przeszkód OCR z elementów stalowych o przekroju kwadratowym 90x90 mm. Elementy stalowe muszą być ocynkowane i malowane proszkowo.

KIEROWNIK REZERWATU
Rafał Pyjós

