



# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

**Sekretariat**  
tel. 81 532 37 56  
fax 81 532 19 10

**Centrala**  
tel. 81 532 42 81

**Biuro Obsługi Klienta**  
al. J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
tel./fax 81 532 01 80

**Pogotowie Wod.-Kan.**  
tel. 81 534 19 94  
tel. 994

**Baza Zemborzyska**  
ul. Zemborzyska 114a  
20-445 Lublin  
tel. 81 744 36 41  
fax 81 744 32 80

**Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"**  
ul. Łęgiewnicka 5  
20-228 Lublin  
tel. 81 746 01 01  
fax 81 746 03 33

**Centralne Laboratorium**  
ul. Zawikowa 10  
20-245 Lublin  
tel. 81 746 03 24  
fax 81 746 30 83

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. 81 532 42 81  
wew. 288



NC-1999/2



NC-1999/1



EMAS

Zweryfikowany  
system zarządzania  
środowiskowego  
REGON 143081982 NIP 00-00-00000




NC-1999/3



AB 383

RT/4004/997/2023



Lublin, 20.10.2023

Zarząd Transportu Miejskiego  
w Lublinie  
ul. Nałęczowska 14  
**20-701 Lublin**

**Dotyczy:** montażu wiat przystankowych i punktów dynamicznej informacji pasażerskiej w pasie drogowym w ramach projektu: „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin”

**Lokalizacja:** Lublin, ul. ~~Droga Męczenników Majdanka, ul. Jana Pawła II, ul. Romera, ul. Wileńska, ul. Nałkowskich, ul. Lwowska, ul. Filaretów, ul. Koncertowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Krańcowa.~~

Odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2023r. informujemy, że do opiniowania w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie należy przedłożyć plany zagospodarowania terenu dla poszczególnych przystanków z ostateczną, dokładną lokalizacją projektowanych/modernizowanych wiat przystankowych z uwzględnieniem fundamentowania.

Projektowana infrastruktura przystankowa powinna spełniać wymagania w zakresie zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Kolizyjna lokalizacja infrastruktury przystankowej stwarza zagrożenie dla obiektów w przypadku awarii uzbrojenia wod.-kan. oraz ogranicza dostęp do przewodów w celu szybkiej naprawy uszkodzenia. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuowania obiektu bez zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. pozostającego w utrzymaniu MPWiK z o.o. w Lublinie

W przypadku lokalizacji infrastruktury przystankowej bez zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. pozostającego w utrzymaniu MPWiK z o.o. w Lublinie, Przedsiębiorstwo wyrazi zgodę na proponowane rozwiązania pod warunkiem podpisania umów eliminujących odpowiedzialność MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za wynikłe szkody i straty wynikłe w przypadku awarii przewodów (wzór umowy w załączeniu).

W kwestii zbliżeń do kanalizacji deszczowej, stanowisko w sprawie możemy przedstawić po uzyskaniu zgody/opinii od właściciela ww. sieci miejskiej tj. Gminy Lublin, z upoważnienia której działa Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, tel. 81-53-68-382.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. a/a

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
mgr inż. Joanna Niekłowska

kapitał zakładowy, stan na dzień 29 08 2023 r.: 303 205 800,00 PLN