

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badania wody w dwóch nieckach basenowych i cyrkulacji na Krytej Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1. Wykonanie badań wody w dwóch nieckach basenowych i cyrkulacji na Krytej Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
2. Zakres badań wody:
 - Escherichia coli
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Ogólna liczba bakterii w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ /48 godz.
 - Gronkowce koagulazo-dodatnie
 - Legionella sp.
 - Mętność
 - Chloroform
 - Σ THM
 - Azotany
 - Utlenialność
 - Pakiet – PH, Cl wolny, Cl związany, Redox
3. Przygotowanie dokumentacji zawierającej:
 - wyniki przeprowadzonych badań w formie tabelarycznej z podanymi badanymi parametrami, jednostką miary, metodą, niepewnością rozszerzoną oraz NDW (Najwyższe Dopuszczalne Wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach) należy przesyłać do Zamawiającego każdorazowo po wykonaniu badania na adres kryta.plywalnia@awf.wroc.pl
4. Lokalizacja.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
5. Wymagania stawiane Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby badania wymienione w punkcie 2 niniejszego OPZ były wykonywane przez akredytowane laboratorium Wykonawcy zgodnie z przedstawionym harmonogramem. (załączniki)
6. Terminy

Termin wykonywania badań - od 27 sierpnia 2021r. do 15 lipca 2022r.