



Łódź, dnia 03.08.2022 r.

Wykonawcy

postępowanie nr 1/ZP/P/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Przebudowa części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań.

Pytanie 1:

W związku z równym traktowaniem wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zwracamy się o wyznaczenie dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej. Wyznaczenie jednego terminu z jednoczesnym obwarowaniem odbycia wizji lokalnej jako warunek złożenia oferty powoduje ograniczenie konkurencyjności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej. Wizja odbyła się w dniu 25.07.2022r o godzinie 10:00 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Pytanie 2:

Zgodnie z punktem XVI. 1.i) Zamawiający wymaga przedłożenia do zaakceptowania dokumentacji wykonawczej wraz z zestawieniem cen jednostkowych – obejmującym

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 78.690.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



szczegółowe zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (dostaw, usług, robót budowlanych, materiałów).

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dokumentacja wykonawcza”?
- W jakiej formie Zamawiający wymaga powyższego zestawienia?
- Czy zestawienie należy dostarczyć przed udzieleniem zamówienia czy też ma być dołączone do oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla treść w SWZ (zmiana 2) ust. 3 w rozdziale VIII oraz ust. 1 pkt. i) w rozdziale XVI.

Pytanie 3:

Dot. § 12 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, inflację oraz krótki termin wykonania zadania zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% do 0,1%. W chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary w celu dostosowania wysokości tej kary do warunków rynkowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 4:

Dot. § 12 ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, inflację oraz krótki termin wykonania zadania zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% do 0,1%. W chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary w celu dostosowania wysokości tej kary do warunków rynkowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 5:

Dot. § 12 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy. Zwracamy się z prośbą o wykreśleniu zapisu ”za każdy dzień zwłoki do 10 dni i po 1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki od 11 do 20 dnia, a po tym terminie Zamawiający może od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości po 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy

dzień zwłoki”. W chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana. Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary w celu dostosowania wysokości tej kary do warunków rynkowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności za realizację przedmiotu zamówienia: przelew w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawione faktury.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie terminu płatności za realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Czy w terminie realizacji jest wymagane pozwolenie na użytkowanie? Po czyjej stronie leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że pozwolenie na użytkowanie ze strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie jest wymagane. Po stronie wykonawcy i w terminie realizacji zadania wymagane są odbiory Sanepidu i Straży Pożarnej (w formie decyzji bądź postanowienia o dopuszczeniu do użytkowania).

Pytanie 8:

W załączonej dokumentacji brak jest zestawienia stolarki okienno-drzwiowej. Pliki załączane przez Zamawiającego są puste. Prosimy o uzupełnienie powyższego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający załącza dokumenty nieotwierające się i tym samym zmienia treść załącznika nr 2 (Brakujące dokumenty- zał. nr 2 zm.3).

Pytanie 9:

W załączonej dokumentacji przez Zamawiającego brak projektu i zestawienia wyposażenia i sprzętu. Czy dostawa sprzętu medycznego i wyposażenie np. kolumny, lampy medyczne,

meble, dozowniki, pojemniki na płyny, ręczniki itp.. są po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe zestawienie sprzętu i wyposażenia do dostarczenia przez Wykonawcę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zamontowania do stropu i uruchomienia posiadanych przez Szpital sprzętów medycznych tj.: lampy operacyjnej dwuczaszowej- 1sztuka i kolumny anestezyjologicznej- 1 sztuka .Wykonawca nie jest zobowiązany do zakupu sprzętu medycznego.

Pytanie 10:

Jaka jest przewidziana trasa kablowa dla WLZ od RGnn do Sali Cięć ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zostaną wykorzystane istniejące trasy kablowe.

Pytanie 11:

Jaka jest przewidziana trasa kablowa dla WLZ od RGnn do dwóch central wentylacyjnych położonych na dachu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zostaną wykorzystane istniejące trasy kablowe.

Pytanie 12:

Gdzie mają być umiejscowione projektowane UPS'y ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że UPS'y powinny stanąć w pomieszczeniu technicznym.

Pytanie 13:

Czy centrale wentylacyjne mają być wyłączane pożarowo (z systemu SSP)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że centrale wentylacyjne powinny być włączone w system SSP- wentylacja powinna zostać wyłączona w czasie pożaru, a drzwi automatyczne i z kontrolą dostępu zwolnione w czasie pożaru.

Pytanie 14:

Czy drzwi automatyczne mają być zwalniane pożarowo (z systemu SSP)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że centrale wentylacyjne powinny być włączone w system SSP- wentylacja powinna zostać wyłączona w czasie pożaru, a drzwi automatyczne i z kontrolą dostępu zwolnione w czasie pożaru.

Pytanie 15:

Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Szpitala wskazał iż posiadają elementy wyposażenia (kolumnę anestezyjologiczną , okna itd.) które mają być przekazane wykonawcy do montażu. Proszę o dokładny wykaz materiałów i elementów wyposażenia jakie mają być przekazane. Proszę wskazać sposób przekazania .Proszę wskazać kto będzie ponosił koszty gwarancji. Proszę wskazać czy przekazane wyposażenie posiada odpowiednie parametry i atesty zgodne z obecnymi przepisami i projektem . Proszę wskazać kto będzie ponosił koszty naprawy bądź zakupu przekazanego wyposażenia jeżeli będzie ono uszkodzone lub zepsute .

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do zainstalowania w remontowanym Bloku Porodowym będzie przekazany protokolarnie następujący sprzęt:

1. Lampa operacyjna typ IGNIS 160 CAM/TV160C wraz z systemem nagrywania-1 kpl.
2. Ramiona lamp operacyjnych 20/80091 – 1 szt.
3. Kołnierz przedłużający do lamp operacyjnych – 1 szt.
4. Kolumna anestezyjologiczna typ TRUPOINT 5500-1600 nr fabr. 107484853 – 1 szt.
5. Płyta podłączeniowa kolumny anestezyjologicznej – 1szt.
6. Strop laminarny typ KLIMOR NR 2128201 S/N-3 – 1 szt.
7. Filtry HEPA stropu laminarnego i elementy montażowe – 1 kpl.
8. Pompa Wilo YONOS MAXO 65/05-12 art. Nr 2120647/19w04 – 1 szt.
9. Pompa Wilo YONOS MAXO 65/05-12 art. Nr 2120654/18w43 – 1 szt.
10. Okna PCV 100/215 – 11 szt.

Pozycje 1-7 są zapakowane w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Wykonawca dokona montażu pozycji 1-5. Wymieniony sprzęt w poz. 1-5 posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytkowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przekazanego sprzętu koszty naprawy leżą po stronie przekazującego (szpitala).

Zamawiający zmienia treść w rozdziale III ust. 1 SWZ, która otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja inwestycji pn.: Przebudowa części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie Bloku Porodowego z salą cięć cesarskich Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, zgodnie z: kosztorysami nakładczymi, przedmiarami robót i projektem zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę stanowiącym załącznik nr 2 (**zmiana 3**) do SWZ.”

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XXVI ust. 2 SWZ, która otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 2 (**zmiana 3**) do SWZ: Dokumentacja techniczna (kosztorysy, przedmiary, projekty, decyzja o pozwoleniu na budowę)”

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XVII ust. 1 i 3 SWZ, która otrzymuje odpowiednio brzmienie:

„Ofertę należy złożyć do dnia **11.08.2022 r.** do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na adres Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.08.2022 r.** do godz. 10:45”

Zamawiający zmienia treść w rozdziale XV ust. 1 SWZ, która otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 09.09.2022r.**”

Zamawiający zastępuje SWZ, SWZ (zmiana 3).

Zamawiający zastępuje załącznik nr 2 załącznikiem nr 2, w tym Brakujące dokumenty- zał. nr 2 zm., Brakujące dokumenty- zał. Nr 2 zm.3.

Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie wyżej wymienionych zmian.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Sylwia Frąckowiak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/