

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY
ul. Sportowa 7, 97-340 Rozprza
tel. 44 6158 093
REGON 590318937 NIP 7710021587
BDO: 000038609
B.S.Z.P. Z/S w Rozprzy
15 8973 0003 0010 0000 0097 0001



Rozprza, dnia 17.05.2024r.

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

ZGKG/ 344 /2024

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy przedstawia warunki techniczne jakie należy spełnić przy projektowaniu i realizacji budowy wodociągu w działkach nr ew. 20, 573, 680/1, 679/100, 679/99, 592 obręb 011 Rozprza ul. Polna

1. Inwestor wykona dokumentację techniczną -projekt budowlano wykonawczy na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w zakresie jak wyżej.
2. Sieć wodociągowa w obrębie włączenia wykonana jest z rur PVC DN110mm i przebiega w pasie drogowym Al. 900-lecia w Rozprzy.
3. Woda z wodociągu będzie używana na cele socjalno-bytowe, gospodarcze oraz ochronę p.poż.
4. W obrębie przeszkód takich jak słupy energetyczne, studzienki telekomunikacyjne, przejście pod jezdnią o nawierzchni utwardzonej wykonać metodą bezwykopową.
5. Przyłącza wodociągowe włączyć do wodociągu z użyciem nawierteł NWZ lub NCS z zasuwą przyłączeniową.
6. Trasę wodociągu oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego.
7. Hydranty p.poż powinny być mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem po jego zamknięciu i zabezpieczeniem na wypadek złamania. Należy zastosować hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1,6 MPa
8. Wodociąg uzbroić w zasuwy żeliwne, kołnierzowe, bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem klina.
9. Lokalizację zasuw sieciowych i przyłączeniowych oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.
10. Projekt budowlano-wykonawczy należy uzgodnić branżowo w ZGKG w Rozprzy oraz na radzie koordynacyjnej przy Starostwie Piotrkowskim.
11. Wodociąg zgłosić do odbioru technicznego przedstawiając dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną i badania wody.

DYREKTOR

mgr inż. Julian Misztela