

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					A-IIIIN	Ø12
1	1	Ø12 A-IIIIN	128	91	116.48	
	2	Ø12 A-IIIIN	119	105	124.95	
	3	Ø12 A-IIIIN	84	20	16.8	
	4	Ø12 A-IIIIN	65	30	19.5	
	5	Ø12 A-IIIIN	60	35	21	
	6	Ø12 A-IIIIN	80	6	4.8	
	7	Ø12 A-IIIIN	21	8	1.68	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					305.21	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	
MASA [kg]					271.03	
MASA OGÓŁEM [kg]					271.03	
WYKONAĆ: x 12					3252.36	


Klasa środowiska:
wewnątrz zbiornika XA3
na zewnątrz zbiornika XS1

Beton: B37 (C 35/45), hydrotechniczny, modyfikowany
(uszczelnienie i redukcja skurczu)
cement siarczanoodporny CEM III
mrozoodporność: F150
wodoszczelność: W8
wskaźnik c/w < 0,45


Stal zbrojeniowa: A-IIIIN
Otulina: 5cm

poprawiono dylatację, poprawiono gabaryty elementów wsporczych pod zgarniacz korekta zbrojenia w przekroju A-A, dodano przekrój C-C,	24.10.06	D
wrysowano dylatację na końcu koryta	14.09.06	C
zmiana skosu zakończenia dna koryta, określono przejście szczelne	31.08.06	B
poprawiono gabaryty elementów wsporczych pod zgarniacze, korekta zbrojenia	14.09.06	A

PROTECTIVE NOTE: Conveying and copying of this document, utilization and information about its contents prohibited as long as not permitted expressly.
Any contravention will oblige to compensation. All rights reserved for case of patenting or TM-registration.



WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.
ul. Ryzowa 45
02-495 Warszawa
Tel.: 48 (22) 331 46 50
Fax: 48 (22) 331 46 51
e-mail: office@wte-pl.com



Polimex Mostostal
ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce
Tel. (+48) 25 / 644 31 20
Fax (+48) 25 / 644 55 52

inwestycja : MODERNIZACJA I ROZBUDOWA O CZĘŚĆ BIOLOGICZNĄ MECHANICZNO-CHEMICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "ZDROJE" w SZCZECINIE			
adres : 70-762 SZCZECIN, ul.WSPÓLNA 41/43			
tytuł rysunku : OSADNIK WSTĘPNY - MODERNIZACJA BUDYNEK NR 109 Dozbrojenie spadku technologicznego		stadium : PROJEKT POWYKONAWCZY	
sprawdził : mgr inż. Ignacy Chełkowski		nr umowy : 2000/PL/16/P/PE/016-11	
nr uprawnień : 7131/40/P/2003		skala : 1:50	
w specjalności architektonicznej		data rysunku : 31.10.2009	
podpis : [signature]		nr rysunku : SZZ109KPW13_0	
data : 31.10.2009		format : 297/700	
projektował : inż. Zbigniew Linka		nr rysunku wewn. : 297/700	
nr uprawnień : 44/75/Pn		nr rysunku : SZZ109KPW13_0	
w specjalności architektonicznej		data : 31.10.2009	
podpis : [signature]		nr rysunku : SZZ109KPW13_0	
data : 31.10.2009		format : 297/700	