



**ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH
NA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ :**

WYMIANA PRZEWODÓW KAMIONKOWYCH NA ODCINKACH:

K1-K2-K3-K4	0,150 kam na 160 PCV lite	L=15,0m
K4-K5	istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite	L=11,5m
K5-K6-K7	istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite	L=22,0m
K7 - A	uszczelnienie przewodu	
K13-K14-K4	0.15 kam na 0,160 PCV lite	L=10,5m
studnie K1, K2, K3, K7, K13, K14 - studnie istniejące, do uszczelnienia		
studnia K6 - studnia projektowana ϕ 425 z tworzyw sztucznych		

WYMIANA PRZEWODÓW PCV NA ODCINKACH:

K10-K11	0,160 PCV lite	L=13,3m
K11-K12- K5	istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite	L=38,0m

SEP - istniejący separator tłuszczów- do wymiany
studnie K8, K10, K13, K14 - studnie istniejące, do uszczelnienia;
zakłada się montaż separatora o przepustowości 2,0dm3/s ,
zbiornik z polimerobetonu lub z tworzywa sztucznego PE-HD
(kl. wytrzymałości wg PN-EN ISO 9969:2008) o średnicy DN1200;
wlot/wylot 150mm , poj. magazynowa tłuszczu 150dm3

UWAGA:
NA ODCINKU KS7-KS5-KS12-KS11 ZMIANA ŚREDNICY PRZEWODU
Z 0,150 KAM. I SPADKU (istn. 0,8%) NA 0,200 PCV i=0,5%
studnie K5, K12, K11, K4- istn.studnie betonowe ϕ 1200
do przebudowy (pogłębienia, płyta oraz właz z rozbiórki)

TEMAT	MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ , PRZEBUDOWA ŁAZIENEK ORAZ BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.FR.CHOPINA W SOCHACZEWIE SOCHACZEW UL. 15 SIERPNIA 4 dz. nr 1916 obr. 0008 Sochaczew Boryszew	data: 30.01.2023
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE , SOCHACZEW ul. PIŁSUDSKIEGO 65	skala 1:100/500
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ DO WYMIANY	rys. nr 2
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Najmrocka upr. nr 12 / 96	