



LEGENDA:

	MODUŁ KOMUNIKACYJNY SEI
	CENTRALA SSP IQ8 CONTROL
	KABEL ŚWIATŁ. OGNIODOPORNY PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2
	PRZEWÓD HTKSHkw 1x2x0,8 PH90

UWAGI:
1. SIEĆ ESSERNET KABLEM ŚWIATŁOWODOWYM OGNIODOPORNYM PROWADZIĆ NA UCHYTACH OGNIODOPORNYCH, CHYBA ŻE ZAZNACZONO INACZEJ NA PROJEKCIE
2. PRZĘJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ CONAJMNIEJ W TEJ SAMEJ KLASIE OGNIODOPORNEJ CO STREFA.

			IB Systems Sp. z o.o. ul. Klinkierowa 7 60-104 Poznań biuro@ibsystems.pl		
Rysunek: INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU BUDYNEK GŁÓWNY RZUT PIĘTRA +1			Inwestor: MUZEUM ŚLĄSKIE UL. DOBROWOLSKIEGO 1 40-205 Katowice		
Temat: WYMIANA MEDIUM SIECI ESSERNET SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR. NA MUZEUM ŚLĄSKIM DOBROWOLSKIEGO 1 KATOWICE			Nr projektu: MŚ-SSP-2022		
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			Rewizja: 00		
Opracował:	TOMASZ DEPTUŁA	22.12.2022r.	Skala: 1:200		
Sprawdził:	MICHAŁ KOWOLIK	22.12.2022r.	Nr rys.: SSP-02		