

LEGENDA:

SEI — MODUŁ KOMUNIKACYJNY SEI

SAP — CENTRALA SSP IQ8 CONTROL

KABEL ŚWIATŁ. OGNIOODPORNY PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2

PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

UWAGI:
1. SIEĆ ESSERNET KABLEM ŚWIATŁOWODOWYM OGNIOODPORNYM PROWADZIĆ NA UCHYTACH OGNIOODPORNYCH, CHYBA ŻE ZAZNACZONO INACZEJ NA PROJEKCIE
2. PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ CONAJMNIEJ W TEJ SAMEJ KLASIE OGNIOODPORNEJ CO STREFA.

ib systems

IB Systems Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7
60-104 Poznań
biuro@ibsystems.pl

Rysunek:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
BUDYNEK STOLARNIA RZUT PARTERU

Temat:
WYMIANA MEDIUM SIECI ESSERNET SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR. NA MUZEUM ŚLĄSKIM DOBROWOLSKIEGO 1 KATOWICE

Inwestor:
MUZEUM ŚLĄSKIE
UL. DOBROWOLSKIEGO 1
40-205 Katowice

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			Nr projektu: MŚ-SSP-2022	Rewizja: 00	
Opracował:	TOMASZ DEPTUŁA	22.12.2022r.		Skala:	Nr rys.:
Sprawdził:	MICHAŁ KOWOLIK	22.12.2022r.		1:100	SSP-08