

LEGENDA:

- SEI — MODUŁ KOMUNIKACYJNY SEI
- SAP — CENTRALA SSP IQ8 CONTROL
- KABEL ŚWIATŁ. OGNIOODPORNY PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2
- PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

UWAGI:
1. SIEĆ ESSERNET KABLEM ŚWIATŁOWODOWYM OGNIOODPORNYM PROWADZIĆ NA UCHYTACH OGNIOODPORNYCH, CHYBA ŻE ZAZNACZONO INACZEJ NA PROJEKCIE
2. PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ ODPOWIEDNIĄ W TEJ SAMEJ KLASIE OGNIOODPORNEJ CO STREFA.

IB Systems Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7
60-104 Poznań
biuro@ibsystems.pl

Rysunek: INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU BUDYNEK GŁÓWNY RZUT PIĘTRA -1			Inwestor: MUZEUM ŚLĄSKIE UL. DOBROWOLSKIEGO 1 40-205 Katowice		
Temat: WYMIANA MEDIUM SIECI ESSERNET SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR, NA MUZEUM ŚLĄSKIM DOBROWOLSKIEGO I KATOWICE					
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			Nr projektu: MŚ-SSP-2022	Rewizja: 00	
Opracował:	TOMASZ DEPTUŁA	22.12.2022r.		Skala: 1:200	Nr rys.: SSP-03
Sprawdził:	MICHAŁ KOWOLIK	22.12.2022r.			