



PION NA PARTER  
PION Z PARTERU

Centrala  
nr: 8  
pom. C1.01

SAP

#### LEGENDA:

- SEI MODUŁ KOMUNIKACYJNY SEI
- SAP CENTRALA SSP IQ8 CONTROL
- KABEL ŚWIATŁ. OGNIODOPORNY PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2
- PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

UWAGI:  
1. SIEĆ ESSERNET KABLEM ŚWIATŁOWODOWYM  
OGNIODOPORNYM PROWADZIĆ NA UCHYTACH  
OGNIODOPORNYCH, CHYBA ŻE ZAZNACZONO INACZEJ  
NA PROJEKCIE  
2. PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE  
ZABEZPIECZYĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ CONAJMNIJ W  
TEJ SAMEJ KLASIE OGNIODOPORNEJ CO STREFA.

			IB Systems Sp. z o.o. ul. Klinkierowa 7 60-104 Poznań biuro@ibsystems.pl		
Rysunek: INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU BUDYNEK SPICHLERZ RZUT PIĘTRA +1			Inwestor: <b>MUZEUM ŚLĄSKIE</b> UL. DOBROWOLSKIEGO 1 40-205 Katowice		
Temat: WYMIANA MEDIUM SIECI ESSERNET SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR. NA MUZEUM ŚLĄSKIM DOBROWOLSKIEGO 1 KATOWICE			Nr projektu: MŚ-SSP-2022 Rewizja: 00		
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			Opracował: TOMASZ DEPTUŁA 22.12.2022r.		
Sprawdził: MICHAŁ KOWOLIK 22.12.2022r.			Skala: 1:100 Nr rys.: SSP-07		