



Zestawienie powierzchni			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użyt.
0.01	Wiatrołap+1/2 klatka schod.	Płytki gresowe	11.67 m²
0.02	Sala 1	Wykładzina PCW	25.05 m²
0.03	Sala2	Wykładzina PCW	24.87 m²
0.04	Korytarz	Wykładzina PCW	3.58 m²
0.05	Wiatrołap	Płytki gresowe	4.65 m²
0.06	Kuchnia i jadalnia	Płytki gresowe	11.91 m²
0.07	Toaleta damsk./niepełnosp.	Płytki gresowe	5.22 m²
0.08	Toaleta męska	Płytki gresowe	4.39 m²
0.09	Pom. porządkowe	Płytki gresowe	1.43 m²
0.10	Sala terapii zajęciowej /biuro kierownika	Wykładzina PCW	10.36 m²
0.11	Korytarz	Wykładzina PCW	11.16 m²
0.12	Szatnia dla seniorów	Płytki gresowe	3.31 m²
Sumaryczna pow. netto:			117.84 m²

LEGENDA	
	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	KIERUNEK EWAKUACJI
	ZAWĘŻONY/ZANIŻONY WYMIAR DRZWI STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIJSZEJ EKSPERTYZY
	ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO
	PROJEKTOWANE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
	ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE

pkt 6.3.ppkt 1)
-zawężona szerokość biegu
-zawyżone wysokości stopni

pkt 6.3.ppkt 9)
przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego

pkt 6.3.ppkt 3)
zawężona szerokość spocznika

Obiekt	Remont i przebudowa budynku dawnej biblioteki z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora Plac Wolności 3, 62-740 Tuliszków		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć	Temat rysunku RZUT PARTERU
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWPOŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB	Podpis i pieczęć	Data LIPIEC 2022
			Skala 1:100
	Nr uprawnień 2731		Nr rysunku 3