

ZP.271.1.4.2024

Jarosław 07.02.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust.1 i nast. – ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala”.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

W projekcie wykonawczym w części Opis techniczny w pkt 5.2 Balustrada w opisie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady między innymi wykazano ocynkowanie ogniowe. W przedmiarze ocynkowanie nie jest wykazane. Pytanie 1- Czy należy do wyceny przyjąć ocynkowanie ogniowe balustrady?

Pytanie 2

W rysunku nr 3 projektu wykonawczego zaznaczono przełożenie istniejącego chodnika z kostki bet. gr. 8cm. oraz przestawienie istniejącego obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej . W przedmiarze nie jest to dokładnie sprecyzowane. Pytanie 2 - Czy do wyceny należy przyjąć nową kostkę oraz nowe obrzeża.

Ad. 1

Do wyceny należy przyjąć piaskowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbą antykorozyjną oraz dodatkowo powłokami malarskimi, grubość min. 210 mm.

Ad. 2

Do wyceny należy przyjąć nową kostkę kolorową oraz nowe obrzeże kolorowe.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Dorożek

Główny