

Warszawa, dnia 06.06.2025

ZAMAWIAJĄCY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki z siedzibą w Warszawie, o adresie przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865821, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213910680, REGON: 387374918

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika” w ramach Inwestycji A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.”
Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ŁUKASIEWICZ–IMIF/KPO/4/2025

działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

1. Pytanie:

W jakiej konfiguracji faz (np. 3/3 czy 3/1) powinien być wykonany przewidziany UPS?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Konfiguracja 3faz/3faz, typ online, moc 15kW/15kVA zgodnie z zapisami w PFU.

2. Pytanie:

Jaki czas podtrzymania powinien zapewnić UPS i przy jakim obciążeniu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy zapewnić podtrzymanie przez czas minimum 12 minut przy obciążeniu 100%.

3. Pytanie:

Jaką moc ma przewidziany agregat prądotwórczy

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy przewidzieć agregat o mocy ciągłej PRP równej ok. 15% mocy zasilania, tj. min. 400kW.

4. Pytanie:

Do którego miejsca planowana jest wymiana zewnętrznej instalacji wodociągowej (miejsce włączenia do istniejącej instalacji)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymianę zewnętrznej instalacji wody należy wykonać na całym odcinku w granicach opracowania.

5. Pytanie:

Czy jest preferowana przez Inwestora lokalizacja wejścia instalacji wodnej do budynku? Jaka?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Inwestor nie wskazuje miejsca wejścia instalacji wody do budynku. Optymalną lokalizację należy ustalić w trakcie trwania prac projektowych.

6. Pytanie:

Czy jest konieczność pozostawienia trzech węzłów cieplnych na parterze budynku? Jakie jest ich przeznaczenie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dla budynku przewidziany jest jeden główny węzeł cieplny zlokalizowany w osiach 1/A-B. Jest to węzeł istniejący. Pozostałe dwa pomieszczenia oznaczone na rzutach jako węzły cieplne, również istniejące, służą obecnie do rozprowadzania ciepła wewnątrz budynku. Niezbędny zakres przebudowy węzła głównego oraz dwóch pozostałych węzłów należy określić na etapie projektu, po wykonaniu wymaganych obliczeń.