



Dobrzyń nad Wisłą, dnia 20.06.2024 r.

IR.ZP.EM.271.5.24

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 18.06.2024 r.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

Budowa Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SWZ:

Treść pytania

Proszę o wskazanie poprawnej grubości wełny izolacyjnej dla kanałów wentylacyjnych - w przedmiarze występuje o grubości 30 mm, natomiast w projekcie 40 i 80 mm.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż grubość wełny izolacyjnej dla kanałów wentylacyjnych należy zastosować zgodnie z projektem, tj. 40 i 80 mm.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski