



1. Czy Zamawiający dopuści agregat o mocach: pozorna znamionowa (ciągła) P.R.P. 122 kVA, moc czynna znamionowa (ciągła) 98 kW?
Odpowiedź:
Tak
2. Prosimy o zamieszczenie planu terenu z zaznaczonym miejscem posadowienia agregatu oraz przebiegiem planowanych tras kablowych w terenie.
3. Prosimy o zamieszczenie planu terenu z zaznaczonym przebiegiem istniejących tras kablowych w terenie.
4. Prosimy o zamieszczenie rzutów budynku z zaznaczonym przebiegiem istniejących tras kablowych.
Odpowiedź do pytań 2-4:
Zalecana jest wizja lokalna w celu inwentaryzacji instalacji do wykonania projektu.
5. Prosimy o zamieszczenie schematów elektrycznych istniejących instalacji.
Odpowiedź:
Schemat w załączeniu.
6. Prosimy o opis warunków i możliwości przeprowadzenia tras kablowych wraz układaniem kabli w terenie oraz w budynku.
Odpowiedź:
Po stronie projektanta.
7. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 24.04.2024 r. do godz. 11:00.