

Zamawiający:
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

Grodków, 28 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „**Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach**”

Nr referencyjny: IGP.VI.271.10.2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedź na zadane pytanie do treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego, mianowicie:

Pytanie:

Zgodnie z wymaganiami, zawartymi w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosu. Norma dokładnie określa konieczność wykonania adaptacji akustycznej dla sal gimnastycznych na której czas pogłosu nie może przekroczyć 1,5 sekundy.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału akustycznych o wysokim współczynniku pochłaniania (absorpcji) dźwięku $\alpha_w=1$ przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m²? (np. niedrogi materiał typu Stratocell Whisper lub jakkolwiek inny spełniający wymogi pochłaniania dźwięku $\alpha_w=1$)? Należy przyjąć pokrycie materiałem akustycznym na poziomie niemniej niż 80% powierzchni sali czyli około 320m².

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie, zatem należy przyjąć wymagania zgodnie z dokumentacją projektową.

Powyższe wyjaśnienie treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie prowadzonego postępowania w dniu 28.03.2023 r.

BURMISTRZ

(-)

Marek Antoniewicz

Sprawę prowadzi:
Iwona Kokowska - Paluch
tel. 77 40 40 308
e-mail: pm@grodkow.pl