

Świdnik, dnia 10 stycznia 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ OBIEKTACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO W ŚWIDNIKU

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 4:

Czy ma znaczenie ilość modułów (według projektu) czy też jak najbardziej zbliżonej mocy generatorów instalacji?

Odpowiedź:

Ma znaczenie waga modułów i moc nie przekraczająca mocy przyłączeniowej.

Pytanie 5:

Czy można składać oferty do każdego zadania osobno?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadania.

Pytanie 6:

Dotyczy zadania nr. 2.

Czy obiekt podlega pod konserwatora zabytków?

Jeżeli tak to czy zamawiający posiada zezwolenie na budowę od konserwatora?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji Lubelskiego Konserwatora Zabytków który orzekł aby wydać pozwolenie na zamontowanie urządzeń technicznych na gruncie, tj.: instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 7:

Czy optymalizatory są wymagane przy wszystkich instalacjach?

Odpowiedź:

Optymalizatory są wymagane wyłącznie tam gdzie występuje zacienienie, więc nie na każdej instalacji.

Pytanie 8:

Po jakim czasie zostanie zwrócone wadium, jeśli Wykonawca wniesie wadium do wszystkich części zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ rozdział: 24. *Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium*



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Pytanie 9:

Czy w związku z tym, że ciężar całkowity modułów jest różny w specyfikacji technicznej (ciężar całkowity nie większy niż 20 kg) i projektach wykonawczych (do 21 kg) możemy przyjąć do wyliczeń wagę modułu do 21 kg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10:

Czy zamawiający pozwala na wykorzystanie mniejszej ilości modułów o większej mocy i masie do 21kg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11:

Czy zamawiający wyraża zgodę tolerancji mocy instalacji na poziomie +/- 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tolerancji mocy instalacji na poziomie +/- 1% przy zachowaniu wagi do 21 kg i istniejących mocy przyłączeniowych.

Pytanie 12:

Proszę o wskazanie producenta rury uv osłonowej w kolorze białym, ponieważ znane są nam tylko takie rury w kolorze czarnym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury w kolorze czarnym.

Pytanie 13:

Projektowana instalacja odgromowej oraz istniejąca są oznaczone na projekcie w ten sam sposób - prosimy o przesłanie właściwego projektu inaczej nie sposób obliczyć ilość materiału oraz pracy na wykonanie instalacji zgodnie z projektem

Odpowiedź:

Po weryfikacji dokumentów Zamawiający dokonuje poprawienia dokumentacji z ulepszoną widocznością.

Pytanie 14:

Czy przejścia na skrzyżowaniu koryt z instalacją odgromową należy wykonać za pomocą przewodu izolowanego wysokonapięciowego z zachowanie właściwej odległości izolacyjnej/iskrobezpiecznej?

Odpowiedź:

Tak, a w przypadkach, gdzie nie da się zachować odstępów izolacyjnych należy zastosować rury odgromowe o gr. ścianki 5mm.

Pytanie 15:



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Proszę o wskazanie producenta konstrukcji, który zezwala na montaż uchwytów do blachy na rąbek, a następnie posadowienie na nich konstrukcji opartej na trójkątach - prosimy o wskazanie dedykowanej konstrukcji oraz producenta wraz ze wszelkimi aprobatami.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją Zamawiający nie widzi konstrukcji o którą pyta Wykonawca.

Pytanie 16:

Czy do dachu pokrytego blachą typu rąbek należy wykonać maszt odgromowy z obciążnikiem 15kg? Czy nie należałoby wykorzystać dedykowanego rozwiązania dla dachu pokrytego rąbkami?

Odpowiedź:

Zastosować rozwiązanie dedykowane dla blachy na rąbek.

Pytanie 17:

Prosimy o wyrażenie zgody na montaż inwazyjny konstrukcji opartej na trójkątach o kącie 25 stopni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż inwazyjny oparty na trójkątach o kącie 25 stopni.

Pytanie 18:

Czy zamawiający posiada projekty wszystkich budynków pozwalające na weryfikację nośności dachów bez potrzeby przeprowadzania wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Nie posiada.

Pytanie 19:

Nie wszystkie projekty posiadają projekt trasy kablowej - czy w takim wypadku projekt trasy leży w gestii wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20:

Prosimy o wyrażenie zgody na montaż inwazyjny konstrukcji opartej na trójkątach o kącie 25 stopni na dachu pokrytym blachą typu rąbek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż inwazyjny na dachach krytych typu rąbek.

Pytanie 21:

Dotyczy zadania nr 2: Dla dostaw instalacji fotowoltaicznej do Domów Pomocy Społecznej możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT dla całości lub jej części zależnie od wykorzystania obiektu. W związku z powyższym proszę o podanie jaką poprawną stawkę VAT należy przyjąć dla Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie.

Odpowiedź:



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Jeżeli zamawiający nie określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku VAT, to obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT spoczywa na wykonawcy.

Pytanie 23:

Prosimy o wyjaśnienie wysokości stawek VAT dla poszczególnych zadań (części) dla postępowania. Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym wymaga, aby Wykonawca miał wskazać jedną stawkę VAT dla każdego zadania (części). Natomiast w ramach zadania (części) nr 1 w zakresie jest montaż instalacji zarówno na budynku szkoły jak i na budynku internatu. Według wiedzy Wykonawcy stawki VAT dla tych obiektów mogą być różne i nie można wskazać tej samej stawki VAT w formularzu oferty. Wnosimy również o podanie stawki VAT dla pozostałych zadań (części).

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający nie określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku VAT, to obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT spoczywa na wykonawcy.

Pytanie 24:

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie: czy przedmiotowe zamówienie jest traktowane jako robota budowlana czy dostawa? Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu jest to dostawa natomiast zgodnie z wymogami specyfikacji zamówienie traktowane jest jako robota budowlana. W SWZ pojawia się m.in. wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale 21. *Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp*

Zamówienie należy traktować jako dostawę.

Pytanie 25:

W warunkach udziału w postępowaniu w rozdziale 17 SWZ Zamawiający wymaga dysponowania osobami zgodnie z poniższym zapisem: Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: *co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia SEP g1 lub posiadające ważny certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych (OZE) potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).* Zgodnie z wykazem dokumentów na wezwanie Zamawiający nie wymaga w rozdziale 8 Zamawiający nie wymaga wykazu osób na potwierdzenie spełnienia tych wymagań. Nie ma także załącznika: wzór wykazu osób. W treści SWZ w informacji o załącznikach jest natomiast informacja o wzorze wykazu pojazdów, który nie jest wymagany. Prosimy o wyjaśnienie.



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuści optymalizator mocy o min. temperaturowym zakresie pracy w przedziale: -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy zastosowania optymalizatorów o zakresie temperatury pracy mniejszym niż wyszczególniony w dokumentacji projektowej i SST.

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12

poczta@powiatswidnik.pl