
WYMIANA ISTNIEJĄCEGO AGREGATU- ZAKRES OSOBNEGOPROJEKTU
ISTNIEJĄCE POM. AGREGATU 250kW
DO ISTNIEJĄCEJ CHŁODNICY HT AGREGATU 250kW - NA DACHU
POMIESZCZENIA PRZEWIDZIANE DLA POMP CIEPŁA, (ORAZ KOTŁA NA BIOMASĘ W KOLEJNYM ETAPIE)
PRZEWIDZIEĆ ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ I NIEZBĘDNY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
ISTNIEJĄCE CHŁODNICE HT AGREGATÓW MOTORGAZ
ZASILANIE PODSTAWOWE Z POMPY CIEPŁA
ZASILANIE PODSTAWOWE Z POMPY CIEPŁA
FERMENTACJA max. 544 kW- 77m³/h DN150
PASTERYZACJA 230 kW (15m³/h) 2xDN100
WARSZTAT 2xDN80 (5m³/h)
ADMINISTRACJA 2xDN50 (5m³/h)
DYSPOZYTORNIA 2xDN50 (5m³/h)
WM2
WM1
ŚIEĆ CIEPLNA DO AQUAPARKU- 2 x DN125