

# OPINIA GEOTECHNICZNA

## 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla nowoprojektowanego budynku wiaty zlokalizowanego na działce nr ew. gr. 1736 w miejscowości Bolestaw.

## 2. Opinia geotechniczna.

Będący przedmiotem opracowania budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych)

Do głębokości posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty, na których jest posadawiany budynek są nośne, tj. odpowiednie do bezpośredniego posadowienia - warunki gruntowe proste.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wykonania ekspertyzy geotechnicznej gruntu.

Projektowana budowa budynku wiaty nie spowoduje przekroczenia nośności gruntu i tym samym nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi i mienia.

Rodzaj warunków gruntowych i ich charakterystyka - **teren działki zalicza się do prostych**

Kategoria geotechniczna gruntu - **została przyjęta I kategoria geotechniczna posadowienia budynku.**