

Bydgoszcz, dnia ..6..... października 2022 r.

WGK-IV.7012.93.2022.JM

**Pan  
Bogdan Tyborski  
Dyrektor  
Wydziału Inwestycji Miasta**

**Temat: dotyczy inwestycji miasta pn. „Zielony plac zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie” (zadanie realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego).**

W odpowiedzi na Wasze pismo znak WIM-II.7011.54.2022.JM z dnia 27 września 2022 r. w sprawie jw., Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej WGK), przekazuje następujące uwagi do projektowania.

1. Należy zaplanować zjeżdżalnie w takiej lokalizacji na skarpie, aby w miarę możliwości zachować dotychczasowy kształt skarpy i realizować prace w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć skarpy, która jest umocniona przez dotychczasowe zadarnienie. Należy przewidzieć taki sposób podchodzenia tj. powrotu na górę, aby nie powodował on niszczenia skarpy, np. schody terenowe, pochylnie.
2. Należy zapewnić – wyznaczyć dojazd do obsługi technicznej zjeżdżalni oraz utrzymania czystości wokół obiektu.
3. Z uwagi na istniejące w tym rejonie przedепty, plac zabaw należy projektować w taki sposób, aby je zachować, gdyż są to fragmenty długich duktów spacerowych.
4. W ramach projektu należy zaplanować zieleni towarzyszącą – drzewa, które w przyszłości będą dawać zacienienie. Do nasadzeń należy stosować gatunki rodzime drzew.
5. Elementy zabawowe należy w miarę możliwości sytuować poza istniejącymi zadrzewieniem W przypadku kolizji inwestycji z drzewostanem wymagane jest uzgodnienie wycinki z WGK. Ponadto, za drzewa i krzewy wymagające uzyskania zezwolenia na ich usunięcie należy zaplanować nasadzenia zastępcze zgodnie z zasadą stosowaną dla Miasta Bydgoszczy, tj. za każdą usuwaną 1 szt. drzewa należy posadzić 2 szt. drzew, a za każdy usuwany 1m<sup>2</sup> krzewów posadzić 2 m<sup>2</sup> krzewów.
6. Zjeżdżalnie nie powinny być wykonane z tworzywa silnie nagrzewającego się.
7. W strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych należy zaplanować nawierzchnię piaskową o wymaganej normą grubości warstwą i odpowiedniej wielkości ziaren.
8. W miejscu widocznym obok zjeżdżalni należy zamontować regulamin obiektu na stelażu o barwie tożsamej z zaplanowaną kolorystyką, uzgodnioną z Plastykiem Miejskim. Regulamin na tablicy o wielkości 30 x 40 cm lub 50 x 60 cm winien zostać wykonany na podstawie wzoru przekazanego przez WGK.
9. W ocenie WGK plac zabaw nie powinien być ogrodzony z uwagi na dużą odległość od ruchu kołowego i różnice wysokości.

10. W obrębie terenu placu zabaw należy zapewnić ławki (2 szt.) i kosze na odpady (2 szt.). Należy zaprojektować ławki i kosze tożsame z urządzeniami ustawionymi na innych terenach zieleni publicznej.
11. Pergola zacieniająca nad piaskownicą winna być wykonana z elementów „wandalooodpornych”.
12. Propozycję elementów zjeżdżalni, zieleni, ławek i koszy należy przedłożyć do akceptacji WGK na etapie założeń do projektu, a następnie kontynuować prace projektowe.
13. Z uwagi na naturalny charakter terenu, ze spontanicznie rozwijającą się roślinnością, formę i kolorystykę elementów zabawowych, pergoli, koszy i ławek należy dostosować do charakteru tej przestrzeni. W ocenie WGK należy zastosować kolorystykę w zgaszonych, naturalnych barwach; szczegółowy dobór kolorów należy uzgodnić z Plastykiem Miejskim.

Projekt należy konsultować na każdym etapie opracowywania z inspektorami WGK:

- Panią Joanną Mostowską, e-mail. [j.mostowska@um.bydgoszcz.pl](mailto:j.mostowska@um.bydgoszcz.pl), tel. 52 58 58 873,
- Panem Krzysztofem Galickim, e-mail: [kgalicki@um.bydgoszcz.pl](mailto:kgalicki@um.bydgoszcz.pl), tel. 52 58 58 118.

Wymagane jest uzyskanie akceptacji projektu przez WGK.

Z-ca Dyrektora Wydziału  
Ogrodnik Miejski



Bogna Rybacka