



Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antyskażeniowe typu:

- HD przed zaworami czepialnymi ze złączką
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody

o średnicy zgodnej z przewodem.

## OZNACZENIA

- proj. instalacja zimnej wody
- proj. wpust podłogowy Dn50mm

Wp50



RZUT I PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.		SKALA 1:100	DATA: 05.2021r.	RYS. NR: SW-02
INWESTOR:	Gmina Miasto i Gmina Rodziny Chęciński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Rodziny Chęciński	BRANŻA SANIT.		PODPIS:
OBIEKT	Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Rodziny Chęciński w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, ...			
ADRES:	Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Rodziny Chęciński			
PROJEKTANT:	inż. Halina Mosskowska nr ew. uprawnień: BA-IV/8346/19/10/90 specjalność: instalacje sanitarne wod.-kan. i c.o.			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojtkowski			