

Czyżew 16.11.2022 r.

RG.271.25-8.2022

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 275 ust. 2 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. : „**Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie**”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych ezamowienia.gov.pl pod nr 2022/BZP 00391448/01 w dniu 2022-10-13 oraz nr 2022/BZP 00410253/01 z dnia 26.10.2022r, nr 2022/BZP 00419695/01 z dnia 02.11.2022r nr 2022/BZP 00426013/01 z dnia 08.11.2022 nr 2022/BZP 00436167/01 z dnia 14.11.2022r nr

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 99

W udostępnionym zestawieniu materiałowym branży elektrycznej kabel zasilający oznaczony jest jako YKY zaś w opisie technicznym mowa już o N2xH. Tak samo sprawa ma się z instalacją, w zestawieniu YDY zaś w opisie N2xH. Proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie

Należy zastosować przewody N2xH.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Anna Bogucka