


Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie napięcia przy zastosowaniu wyłącznika różnicowoprądowego

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodem YDY 2x1,5mm² układając jako podtynkową w uprzednio przygotowanych bruzdach

LEGENDA:	
Rozdzielnica TE p1	TE
Oprawa z cew. awaryjnego LED 3W 2h	
Oprawa cew. ewakuacyjnego LED	
Program nakładany fluorescencyjny	
Przycisk przeciw pożarowy	
Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna	
Wideofon	
Proponowana trasa przewodu 2x1,5mm ²	
Proponowana trasa przewodu HDGS90	



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michał Kuczkowski

Chwałecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kłodawa

tel 882 604 286, e-mail: biuro@cbp.pl, www.cbp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonanie instalacji elektrycznej w Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Lipowa 12A, 69-200 Sulęcinek, działka nr ewid. 314/6 obręb 0046 Sulęcinek, powiat sulęcki, województwo lubuskie (d działki: 80704_4.0046.314/3)

Tytuł rysunku:

INSTALACJA Gniazd

Projektant:

inż. Jacek Hajdasz

Opracowujący:

inż. Jacek Hajdasz

Podpis:

15.11.2020

Podpis:

15.11.2020

Nr rys.:

PFU-E-03