



UWAGA:

- 1 PRZEWODY typu H1222-K 6,0mm² PRĄDOSTĄTEGO POMIĘDZY PANELAMI FOTOWOLTAIICZNYM A INWERTEREM
W STANIE POD NAPIĘCIEM PODCZAS PRACY PANELI FOTOWOLTAIICZNYCH
- 2 INWERTER PO WYŁĄCZENIU ZASILANIA PRĄDU PRZEMIENNEGO Z SIECI AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZA SIĘ.

Zbigniew Przybylak EL-Zbign		ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397	
Obiekt / nazwa opracowania:	Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kultury	Data: lut 2023r.	
Adres inwestycji:	ul. Dąbrowskiego dz. nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1	Branża Elektryczna	
Inwestor :	Gmina Miaseczka Krajńskiego ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miaseczko Krajńskie	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0463/PW/OE/17		
Tytuł rysunku:	Schemat połączenia instalacji fotowoltaicznej .		Rys.nr E - 7