

Golczewo, 17.11.2022 r.

ZZF.271.15.8.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.15.2022

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ złożonych dnia 15.11.2022 r. i 16.11.2022 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie przekroju podłużnego kanalizacji tłocznej oraz schematu przepompowni ścieków wraz z charakterystyką pomp.

Odpowiedź 1

Przekrój podłużny kanalizacji tłocznej został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania dnia 15.11.2022 r. Można zastosować przepompownie ścieków spełniającą parametry brzegowe zgodne z opisem na rysunku tj. projektowana przepompownia ścieków z polimerobetonu, DN 2000 mm, wydajność 35 dm³/s, Hp=20 m H₂O. Układ składa się z dwóch pomp pracujących w układzie kaskadowym o parametrach brzegowych - 35 dm³/s, Hp=20 m H₂O każda.

Pytanie 2

Proszę o odpowiedź na pyt referencje potwierdzające wykonanie robót zawarte pkt 3 a) i b) można przedłożyć w pkt 3 ppkt c) i będzie to zaliczone jako wykazanie wykonanych potwierdzeniem referencji kilku robót co jest zawarte w pkt 3 ppkt c). Pyt ile to jest kilka robót, aby było zaliczone jako potwierdzenie postępowania jak w tytule .

Odpowiedź 2

Zamawiający nie określa limitu ilości wykonanych robót budowlanych, warunek określony w ppkt c) stanowi dotatkową możliwością, gdyby Wykonawca nie dysponował wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartościach i ilościach wskazanych w ppkt a) i b), a nie kolejnym warunkiem udziału w postępowaniu. Suma wartości i długości wybudowanych sieci nie może być mniejsza niż warunek wskazany w ppkt a) i b).

Pytanie 3

Proszę o podanie wydajności dla każdej pomp w projektowanej przepompowni ścieków celem doboru pompy o odpowiedniej mocy. Czy projekt budowlany zawiera rysunek techniczny lub schemat przepompowni ?

Odpowiedź 3

Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi 1.

Z upoważnienia kierownika Zamawiającego:
Grzegorz Chłopek – Zastępca Burmistrza