

Dotyczy: zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja zaplecza sanitarnego w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Matejki 1”.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 zawierająca zapytania i wyjaśnienia

I. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie informacji oraz korektę przedmiaru o:

1. Prace rozbiórkowe - demontaż zabudowy, szafek z HPL oraz pozostałych elementów takich jak gniazda , wentylatory , anemostaty
2. Rozbiórkę ścianki z luksferów wraz z utylizacją materiału oraz o korektę przedmiaru nowej ścianki 0,8x2,5
3. Podanie wymiarów oraz ilości szt drzwi aluminiowych do wstawienia
4. Uzupełnienie przedmiaru o prace- ułożenie folii izolacyjnej gr 2 mm
5. Korektę ilości dozowników mydła w płynie w opisie jest 6 szt a w przedmiarze 2 szt.
6. Dodanie do przedmiaru - tabliczka szatnia męska/damska, toaleta - 4 szt, oraz ławki wolnostojące 2 m szt 2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający, odpowiadając na zapytanie uzupełnia przedmiar robót o następujące pozycje:

- a) demontaż urządzeń elektrycznych oraz istniejących elementów z HPL,
- b) rozbiórka istniejącej ściany z luksferów wraz z wywozem i utylizacją,
- c) ułożenie warstwy izolacyjnej z folii gr. 0,2 mm,
- d) wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych,
- e) dostawa ławki wolnostojącej 2m z HPL,

Zamawiający, odpowiadając na zapytanie zmienia przedmiar robót w pozycjach:

- a) drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 6 szt.,
- b) dostawa i montaż dozownika na mydło,
- c) ścianka działowa z luksferów.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 – Przedmiar robót i udostępnia: Załącznik nr 2 – Przedmiar robót ZMIENIONY, który stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel