


Analiza sitowa

lokalizacja: Wielka Wieś

nr otworu: 1

głębokość: poboru próby: 6,5 m p.p.t.

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek drobny (Pd)



Parametry uziarnienia

d₁₀ : 0,101299 [mm]

d₆₀ : 0,208870 [mm]

U: 2,061918

Współczynnik filtracji:

Hazena k₁₀ : 8,209159 [m/d]

USBSC k₁₀ : 0,003065 [cm/s]

Beyera k₁₀ : 0,00012 [m/s]

Beyera k₁₀ : 10,368 [m/dobę]

Seelheima k₁₀ : 0,012163 [cm/s]

przy zawartości frakcji ilowej: 0%, pyłowej: 0,550%, żwirowej: 0%