

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZLECENIE NA OKRESOWE POMIARY SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO ORAZ BUTÓW STRAŻACKICH GUMOWYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

1. Przedmioty badania okresowego sprzętu elektroizolacyjnego oraz butów strażackich gumowych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

- rękawice elektroizolacyjne klasa 00 (2 szt.),
- rękawice elektroizolacyjne klasa 2 (2 szt.),
- rękawice elektroizolacyjne klasa 3 (2 szt.),
- półbuty elektroizolacyjne klasa 20kV (4 szt.),
- drążki elektroizolacyjne (2 szt.),
- chwytak manewrowy ChM (2 szt.),
- but gumowy dielektryczny (282 szt.).

2. Oględziny i badanie napięciowe zgodnie z:

- PN-EN 60832-1:2010 – „Prace pod napięciem - Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne - Część 1: Drążki izolacyjne”,
- PN-EN 50321:2002 „Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia”,
- PN-EN 60903:2006 „Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego”,
- KOW/S-01/2013 „Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Obuwie elektroizolacyjne do pracy przy napięciu powyżej 1kV napięcia przemiennego”,
- PN-EN 61111:2009 „Prace pod napięciem - Chodniki elektroizolacyjne”.

3. Gwarancja sprzętu, który pozytywnie przeszedł badania:

- badanie okresowe rękawic i półbutów elektroizolacyjnych – 6 miesięcy,
- badanie okresowe drążków, chwytaka manewrowego, butów strażackich i dywanika elektroizolacyjnego – 12 miesięcy.

4. Wykonanie badań:

- dojazd na teren Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa,
- wykonanie badań zgodnie z w/w normami, przez uprawnione osoby,
- sporządzenie i dostarczenie protokołu z wykonanych badań.