

LEGENDA

M1-M4 ●	Istniejący maszt oświetleniowy stalowy o wysokości 16m, posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym Maszt pozostaje bez zmian
O1 ▭	Istniejąca oprawa oświetleniowa LED, 500W, 75000Lm, IP66, typ. BVP651 LED750-4S/740 DX 50, montowana na słupie. Oprawa przeznaczona do przeniesienia, zgodnie z rys. E-2
TO1	Istniejąca szafa oświetlenia zewnętrznego, obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na UV, IP44, IK10. Szafa pozostaje bez zmian – zasilanie projektowanych opraw
ZR	Istniejąca szafa systemu zraszania – bez zmian
– – – – –	Istniejące kable zasilające słupy oświetl. – YAKY 4x25mm2 + bednarka uziomowa FeZn 25x4mm, układane w ziemi. Kable pozostają bez zmian.
———	Istniejące kable zasilające szafę zraszaczy i szafę oświetlenia boiska z budynku pływalni – bez zmian

PROMAX BIURO PROJEKTOWE
ul. Bema 43, Starachowice 27-200
·503 167 434 ·41 275 61 52

Tytuł rysunku: PLAN OŚWIETLENIA I SIECI ELEKTR. ZEWNĘTRZNYCH - STAN ISTNIEJĄCY

Skala: 1:500

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ

Adres obiektu: DZIAŁKI NR EWID. 12/8, 12/9, 12/10, 12/11 UL. SZKOLNA 14, 27-200 TARACHOWICE

Projektował: mgr inż. Andrzej Nowakowski
Specjalność: elektryczna
SWK/0159/PWBE/15

Podpis:

Nr projektu: -

Data: 01.2023

Nr rysunku: E-1