


SZAFa
LPD

N2XH7o 3x2,5
~230V

szafa LPD
600x600x45U




- lampa oświetleniowa
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 16xSC
- wieszak kabli krosowych 1U
- switch 24-port 1Gbit (uplink RJ45/SC)
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 24xRJ45 kat.6
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 24xRJ45 kat.6
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 24xRJ45 kat.6
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 24xRJ45 kat.6
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 24xRJ45 kat.6
- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 24xRJ45 kat.6
- wieszak kabli krosowych 1U

- wieszak kabli krosowych 1U
- panel rozd. 25xRJ45 kat.3 A

listwa zasilająca

POZIOM	NUMER / NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁĄCZENIE
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 punkt obserwacyjny	1.02, 1.04
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 punkt obserwacyjny	1.13, 1.14
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x6 sala 1	1.15,,,,,1.22
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 sala 1	2.02, 2.10
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x20 sala 4 łóżkowa	3.01,,,,, 3.20
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x1 sala zabiegowa	3.21
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x8 sala 3	4.01,,,,, 4.08
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x8 sala 3	4.09,,,,, 4.16
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x8 sala 4	4.01,,,,, 4.08
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x4 pok. oddział. koordynator	5.01,,,,, 5.04
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 zespół pielęgniarski	5.05, 5.06
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 zespół lekarski	5.07, 5.08
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 pom. ordynatora	5.09, 5.10
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 punkt obserwacyjny	T-1.1, T-1.2
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 pok. oddział. koordynator	T-1.3, T-1.4
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x1 zespół pielęgniarski	T-1.5,
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x2 sala 4 łóżkowa	T-1.6, T-1.7
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x1 zespół lekarski	T-1.8
0	U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH x1 pom. ordynatora	T-1.9



vancor

sp. z o.o.

ul. Jana Matejki 4/7 / 65-167 Poznań

NIP: 77792419510 / REGON: 302639079

tel. +48 61 864 12 60 / fax +48 61 862 73 22

vancor_02@o2.pl

-	-	z dnia 22/07/2022 r.
ZNAK	NR/LCSC	UMOWIAZANOWIENIE
INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kofliny Jeleniogorskiej ul. Ogirskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,	
BRANZA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
STADIUM/TP	PROJEKT BUDOWLANY	
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, I G ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIÓGORSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogirskiego 6,	
	Identyfikator adresu: ul. Ogirskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, nr dz. 166; wygłaszczano: obwodzie; powiat: Jelenia Góra; nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Jelenia Góra; nazwa zarządu ewidencyjnego: -; identyfikator zarządu ewidencyjnego: 026 01_1_0060.AR_20;	
	PBT_IE_08	
	NR RYSUNKU	
	SKALA	
0	12_2022	podstawowy.
REWIZJA NR	DATA	ZAKRES/CEL
SCHEMAT LPD		
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. KAZIMIERZ CIŚLAK NR UPR. 3/PWI/92	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ZBIGNIEW CHOJNACKI NR UPR. WKP/0147/PWOE/07	
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 7131/16/P/2000	