

LEGENDA:

optyczna czujka dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć

typ: IQ8 0

optyczna czujka dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć

typ: IQ8 0 na suficie właściwym

ze wskaźnikiem zadziałania na suficie podwieszanym

Przycisk mały ROP

IQ8 adresowany, elektronika z izolatorem

IQ8FCT LP moduł monitorująco-sterujący wejście/ wyjście przekątnikowe 230V



wraz z obustronnym izolatorem zwarć

Moduł EBK 4C2R – 4 wejścia / 2 wyjścia

1A/30VDC, wbud. izolator zwarć

Sygnalizator akustyczny

IQ8Alarm Plus adres. biały

		<b>vancor</b> sp. z o.o. ul. Jana Matejki 44/7 / 50-757 Pasaż NIP PL 779249510 / REGON 302530079 tel. +48 61 664 12 60 / fax +48 61 662 73 22 vancor_@eoo.pl	
		- - - z dn. 22/07/2022 r. ZNAK NR/ŁUŚĆ UROWA/ZAMÓWIENIE	
INWESTOR	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottiny Jeleniogórskie ul. Ogłiskiego 6, 58-505 Jelenia Góra,		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
STADIUM/TYP	PROJEKT BUDOWLANY		
ELEMENT	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA ZMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, PARTER, CZĘŚĆ A, E I G ZESPÓŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ w Jelenia Góra, ul. Ogłiskiego 6,		
Lokalizacja: adres: ul. Ogłiskiego 6, 58-505 Jelenia Góra, nr dz. 165, województwo: dolnośląskie; powiat: Jelenia Góra; nazwa placu budowy: Jelenia Góra; nazwa obiektu budowlanego: Jelenia Góra; adres obiektu budowlanego: Jelenia Góra; identyfikator obiektu budowlanego: DEB10_1060JAG_23;		PBT_IE_09 - - SKALA	
NR RYSUNKU			
0	12_2022	podstawowy,	
REWIZJA NR	DATA	ZAKRES/CEL	
SCHEMAT INSTALCJI SSP			
PROJEKTOWAŁ/ OPRACOWAŁ	MGR INŻ. KAZIMIERZ CIŚLAK NR UPR. 3/P/92		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ZBIGNIEW CHOJNACKI NR UPR. WKP/0147/PWOE/07		
GŁÓWNY PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN WANIEROWICZ NR UPR. 713/16/P/2000		