



Uwaga:
Zwolnienie elektrozaczepów w celu umożliwienia ewakuacji realizować poprzez zdjęcie napięcia z zasilaczy po stronie 12V przez moduły SSP.

