

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

DOTYCZY; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Proszę o doprecyzowanie parametrów rur PE z jakich ma być wykonany wodociąg:

- 110x10,0 PE SDR11(PN16)
- 50x4,6 PE SDR11(PN16)
- 40x3,7 PE SDR11(PN16)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Należy zastosować rury trójwarstwowe. Poniżej rozmiarów Ø90 rury RC.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

Czy w zakresie zadania znajduje się wykonanie przekroczeń:

- a) PDP 2 na odcinku W9.3-W9.4
- b) Przekroczenie potoku „Grotkówka” w km 5+000 wraz z PDP 5 – odcinek W48.4-W48.5
- c) PDP 6 na odcinku W69-W69.1

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Przekroczenie PDP 2 na odcinku W9.3-W9.4 – nie znajduje się w przedmiocie zamówienia
Przekroczenie potoku „Grotkówka” w km 5+000 wraz z PDP 5 – odcinek W48.4-W48.5 – tak
przekroczenie znajduje się w przedmiocie zamówienia .

Przekroczenie PDP 6 na odcinku W69-W69.1 – nie znajduje się w przedmiocie zamówienia

Pytanie nr 3 Wykonawcy

Proszę o udostępnienie profili oraz rozwinięć węzłów projektowanej sieci wodociągowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zamawiający zamieszcza profile

DIREKTOR ZAKŁADU

Jan Gruca